

OBČINSKA UPRAVA

Kabinet župana

Številka: 843-0017/2018


Datum: 01.08.2018

POROČILO O VAJI
»VAJA – EVAKUACIJA IZ STAVBE DOMA KULTURE BREŽICE OB POŽARU
2018«,
IZVEDENE 21.06.2018

Pripravila:
Roman Zakšek,
višji svetovalec za področje
zaščite in reševanja



Patricia Čular,
vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

1 

Vsebina	
1 UVOD	3
1.1 Opredeljene točke v Sklepu o izvedbi vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2018« št. 843-0017/2018 z dne 14.06.2018	3
1.2 Obrazložitev.....	4
1.3 Predpostavka.....	4
2. NAMEN IN CILJI VAJE	4
3 PODATKI O VADBENCIH IN DRUGIH SODELUJOČIH NA VAJI	4
4 OCENA NAČRTOVANJA IN VODENJA VAJE	5
4.1 Ocena načrtovanja vaje	5
4.2 Ocena vodenja vaje	5
5 UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI OZIROMA POMANKLJIVOSTI	5
5.1 Ugotovljene nepravilnosti oziroma pomankljivosti s strani višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice in organizatorja Vaje	5
6 PREDLOGI IZBOLJŠAV IN ODPRAVE UGOTOVLJENIH POMANKLJIVOSTI.....	5
6.1 Predlogi višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice in organizatorja Vaje	5
7 IZKUŠNJE PRIDOBLJENE NA VAJI.....	5

1 UVOD

Del strukture končne analize je povzet iz tretjega odstavka 25. člena in prvega odstavka 26. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) ostala poglavja so pridana glede na potrebo posamezne vaje.

Na podlagi 16. alineje drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), sedmega odstavka 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 - GZ), smiselni uporabi Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08), 11. člena Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11), 35. člena Statuta občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) in zadnjega odstavka šestega ter devetega poglavja Požarnega reda št. PR 056-1-09/2014, je Župan občine Brežice 14.06.2018 sprejel Sklep o izvedbi vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2018« št. 843-0017/2018 (v nadaljevanju: Sklep).

1.1 Opredeljene točke v Sklepu o izvedbi vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2018« št. 843-0017/2018 z dne 14.06.2018

1. Pristopi se k izvedbi vaje evakuacije iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru na naslovu Trg Jožeta Toporišiča 3 v Brežicah.
2. Vaja bo praktična, napovedana, eno urna, manjšega obsega, ki jo organizira Kabinet župana v Občinski upravi Občine Brežice, z imenom »Vaja – evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2018« (v nadaljevanju: Vaja).
3. Namen Vaje je praktično usposabljanje evakuacije zaposlenih v Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Brežice, ki imajo v skladu z Najemno pogodbo št. P-0128-2012 z dne 10.05.2012 (št. zadeve 3523-0011/2012) v najemu dve pisarni ter so dnevno prisotni v stavbi, drugih najemnikov, ki se bodo slučajno znašli v prostorih stavbe ter obiskovalcev po evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih, s ciljem ugotovitev pomankljivosti obstoječega požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije ter na podlagi teh izdelava predlogov izboljšav za povečanje varnosti zaposlenih, najemnikov ter obiskovalcev, ki bodo zapisani v končni analizi Vaje in v poročilu o Vaji.
4. Za izdelavo načrta za izvedbo Vaje, izvedbo, organizacijo in logistično podporo pri izvedbi Vaje je odgovoren javni uslužbenec, Roman Zakšek na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec III za področje zaščite in reševanja v Kabinetu župana pri Občinski upravi Občine Brežice.
5. Vodja Vaje je direktorica Občinske uprave Občine Brežice, Irena Rudman.
6. Vadbenci oziroma dejavni udeleženci Vaje bodo vsi zaposleni v Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Brežice, zaposleni v Občinski upravi

Občine Brežice kot obiskovalci in ostali najemniki, ki se bodo v trenutku vaje znašli v stavbi Doma kulture Brežice.

7. Za opazovanje in ocenjevanje Vaje se v skladu z drugim odstavkom 22. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami povabi kot strokovnjak s področja, ki se preverja na Vaji, predstavnik podjetja POSAVC d.o.o., Levstikova ulica 2/a, 8250 Brežice.

8. Stroške sodelovanja na Vaji krije vsaka udeležena organizacija zase.

9. Vaja se bo izvedla v četrtek, 21.06.2018 ob 13:00. uri.

10. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.

1.2 Obrazložitev

V skladu s sedmim odstavkom 35. člena Zakona o varstvu pred požarom, 11. členom Pravilnika o požarnem redu in zadnjim odstavkom šestega ter devetim poglavjem Požarnega reda št. PR 056-1-09/2014, morajo lastniki ali uporabniki objektov v katerih se zbira več ljudi, najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru.

1.3 Predpostavka

Vaja se je izvedla v skladu z Načrtom za izvedbo vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2018« št. 843-0017/2018 z dne 18.06.2018 s predpostavko, da je v enem izmed bolj požarno tveganih prostorih v stavbi Doma kulture Brežice, na odru dvorane zagorela zavesa zaradi dotrajane električne napeljave.

2. NAMEN IN CILJI VAJE

Namen Vaje je bil praktično usposabljanje evakuacije zaposlenih v Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Brežice, ki imajo v skladu z Najemno pogodbo št. P-0128-2012 z dne 10.05.2012 (št. zadeve 3523-0011/2012) v najemu dve pisarni ter so dnevno prisotni v stavbi, drugih najemnikov, ki se bodo slučajno znašli v prostorih stavbe ter obiskovalcev po evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih, s ciljem ugotovitev pomankljivosti obstoječega požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije ter na podlagi teh izdelava predlogov izboljšav za povečanje varnosti zaposlenih, najemnikov ter obiskovalcev, ki so zapisani v končni analizi Vaje in bodo zapisani v poročilu o Vaji.

3 PODATKI O VADBENCIH IN DRUGIH SODELUJOČIH NA VAJI

V Vaji je sodelovalo 48 zaposlenih v Občinski upravi Občine Brežice, ki so bili ta dan v službi, 2 zaposleni pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Brežice, ki imajo v najemu prostore v Domu kulture Brežice ter 1 predvajalec filma.

4 OCENA NAČRTOVANJA IN VODENJA VAJE

4.1 Ocena načrtovanja vaje

Vajo je načrtoval, organiziral in logistično podprl v skladu s Pravilnikom o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami javni uslužbenec, Roman Zakšek na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec za področje zaščite in reševanja v Kabinetu župana Občinske uprave Občine Brežice, na podlagi Sklepa.

Zaradi dvojne vloge Romana Zakška v načrtovanju Vaje in ocenjevanju, ocena načrtovanja vaje ni podana.

4.2 Ocena vodenja vaje

Vajo je vodila v skladu s Pravilnikom o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Patricia Čular.

Vodenje vaje se oceni z oceno »odlično«.

5 UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI OZIROMA POMANKLJIVOSTI

5.1 Ugotovljene nepravilnosti oziroma pomankljivosti s strani višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice in organizatorja Vaje

1) Zbirno mesto za udeležence ob požaru, ki je na severni strani stavbe, ni na primernem mestu, ker je preblizu stavbi in ne bi zagotavljalo varnosti udeležencem ter preprečevalo gasilcem uspešno posredovanje.

6 PREDLOGI IZBOLJŠAV IN ODPRAVE UGOTOVLJENIH POMANKLJIVOSTI

6.1 Predlogi višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice in organizatorja Vaje

1) Zbirno mesto za udeležence ob požaru v stavbi Doma kulture, ki je označeno v požarnem načrtu, bi bilo potrebno premestiti na primerno oddaljenost, ki bi zagotavljala varnost udeležencev in omogočala nemoteno delo gasilcev pri posredovanju ob požaru.

Obrazložitev: Kakor je razvidno iz požarnega načrta je zbirno mesto preblizu stavbi Doma kulture Brežice. Udeleženci bi se ob požaru tako kakor je pokazala Vaja najverjetneje zbrali v širokem krogu okoli table, ki označuje zbirno mesto in tako ogrožali svojo varnost ter s svojo prisotnostjo preprečevali hitro in uspešno posredovanje gasilcev ob požaru v stavbi.

7 IZKUŠNJE PRIDOBLENE NA VAJI

Po izvedeni vaji so bogatejši za izkušnje vsi zaposleni v Občinski upravi Občine Brežice in v Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Brežice, kakor tudi načrtovalci ter pripravljavci požarnih načrtov in evakuacije ter požarnih redov.

Vse rešitve iz ugotovljenih pomankljivosti bi bilo potrebno ob pripravi novih požarnih načrtov in evakuacije ter požarnih redov, vključiti vanje.