



OBČINA  
**BREŽICE**

Cesta prvih borcev 18  
p.p. 132  
8250 BREŽICE

Telefon: 07 6205503  
Telefax: 07 4990052

**OBČINSKA UPRAVA**

**Kabinet župana**

E-pošta: [obcina.brezice@brezice.si](mailto:obcina.brezice@brezice.si)  
[www.brezice.si](http://www.brezice.si)

Številka: 843-0019/2016

Datum: 07.02.2016

**POROČILO O VAJI**  
**»VAJA – EVAKUACIJA IZ STAVBE OBČINSKE UPRAVE OB POŽARU 2016«,**  
**IZVEDENE 08.12.2016**

Izdelal:  
višji svetovalec III,  
Roman Zakšek



Pripravil:  
vodja vaje,  
Darko Ferlan

## Vsebina

1 UVOD .....	3
1.1. Opredeljene točke v Sklepu o izvedbi vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe občinske uprave ob požaru 2016« št. 843-0019/2016 z dne 01.12.2016 .....	3
1.2. Obrazložitev .....	4
1.3. Predpostavka .....	4
2. NAMEN IN CILJI VAJE.....	4
3 PODATKI O VADBENCIH IN DRUGIH SODELUJOČIH NA VAJI .....	4
4 OCENA NAČRTOVANJA IN VODENJA VAJE.....	4
4.1 Ocena načrtovanja vaje.....	4
4.2 Ocena vodenja vaje .....	5
5 UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI OZIROMA POMANKLJIVOSTI.....	5
5.1 Ugotovljene nepravilnosti oziroma pomankljivosti s strani Romana Zakška .....	5
5.2 Povzetki ugotovljenih nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti glede na predloge za izboljšave s strani Daniela Brumna po Zapisniku o praktičnem usposabljanju za izvajanje evakuacije iz objekta št. ZPUE 010-12/2016 z dne 12.12.2016.....	5
6 PREDLOGI IZBOLJŠAV IN ODPRAVE UGOTOVLJENIH POMANKLJIVOSTI .....	6
6.1 Predlogi Romana Zakška.....	6
6.2 Predlogi Daniela Brumna .....	7
7 IZKUŠNJE PRIDOBLJENE NA VAJI.....	7

## 1 UVOD

### 1.1. Opredeljene točke v Sklepu o izvedbi vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe občinske uprave ob požaru 2016« št. 843-0019/2016 z dne 01.12.2016

Pristopi se k izvedbi vaje evakuacije iz stavbe Občinske uprave Občine Brežice ob požaru na naslovu Cesta prvih borcev 18 v Brežicah.

2. Vaja bo praktična, nenapovedana, eno urna, manjšega obsega, ki jo organizira Kabinet župana v Občinski upravi Občine Brežice, z imenom »Vaja – evakuacija iz stavbe občinske uprave ob požaru 2016« (v nadaljevanju: Vaja).

3. Namen Vaje je praktično usposabljanje evakuacije zaposlenih v Občinski upravi Občine Brežice in v podjetju Komunala Brežice d.o.o. ter obiskovalcev po evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih, s ciljem ugotovitev pomankljivosti obstoječega požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije ter ostale organizacije v primeru požara v objektu ter na podlagi teh izdelava predlogov izboljšav za povečanje varnosti zaposlenih ter obiskovalcev, ki bodo zapisani v končni analizi Vaje in v poročilu o Vaji.

4. Za izdelavo načrta za izvedbo Vaje, izvedbo, organizacijo in logistično podporo pri izvedbi Vaje je odgovoren javni uslužbenec, Roman Zakšek na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec za področje zaščite in reševanja v Kabinetu župana Občinske uprave Občine Brežice.

5. Vodja Vaje je vodja gospodarskih javnih služb pri podjetju Komunala Brežice d.o.o., Darko Ferlan.

6. Vadbenci oziroma aktivni udeleženci Vaje bodo vsi zaposleni v Občinski upravi Občine Brežice in v podjetju Komunala d.o.o. ter obiskovalci, ki se bodo v trenutku vaje znašli v stavbi Občinske uprave Občine Brežice.

7. Za opazovanje in ocenjevanje Vaje se v skladu z drugim odstavkom 22. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami povabi kot strokovnjak s področja, ki se preverja na Vaji, predstavnik podjetja POSAVC d.o.o., Levstikova ulica 2/a, 8250 Brežice.

8. Ker gre za vajo manjšega obsega bo v skladu s prvim odstavkom 22. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v imenu organizatorja Vajo ocenil tudi Roman Zakšek.

9. Stroške sodelovanja na Vaji krije vsaka udeležena organizacija zase.

10. Vaja se bo izvedla v četrtek, 08.12.2016 ob 14:00. uri.

11. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.

## **1.2 Obrazložitev**

V skladu s sedmim odstavkom 35. člena Zakona o varstvu pred požarom, 11. členom Pravilnika o požarnem redu in devetim poglavjem Požarnega reda št. PR 050-1-06/2012, morajo lastniki ali uporabniki objektov v katerih se zbira več ljudi, najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru.

Kljub temu, da Smernice za pripravo in izvedbo vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, št. 843-/2013-13-DGZR z dne 29.01.2014, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, navajajo, da je potrebno preprečiti dvojne vloge sodelujočih na vajah, tega v Vaji, ki je manjšega obsega ni bilo možno zagotoviti.

V skladu z osmo točko Sklepa o izvedbi vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe občinske uprave ob požaru 2016« št. 843-0019/2016 z dne 01.12.2016 ocenjuje vajo tudi Roman Zakšek.

## **1.3 Predpostavka**

Vaja se je izvedla v skladu z Načrtom za izvedbo vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe občinske uprave ob požaru 2016« št. 843-0019/2016 z dne 05.12.2016 s predpostavko, da je v enem izmed najbolj požarno tveganih prostorih v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, v informacijsko – komunikacijski sobi, ki se nahaja v kleti vzhodnega krila stavbe, zagorelo.

## **2. NAMEN IN CILJI VAJE**

Namen vaje je bil praktično usposabljanje evakuacije zaposlenih v Občinski upravi Občine Brežice in v podjetju Komunala Brežice d.o.o. ter obiskovalcev po evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih.

Cilji vaje so bili ugotovitev pomankljivosti obstoječega požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije ter ostale organizacije v primeru požara v objektu ter na podlagi teh izdelava predlogov izboljšav za povečanje varnosti zaposlenih ter obiskovalcev.

## **3 PODATKI O VADBENCIH IN DRUGIH SODELUJOČIH NA VAJI**

V Vaji je sodelovalo 39 zaposlenih v Občinski upravi Občine Brežice in 12 zaposlenih pri podjetju Komunala d.o.o., ki ima v najemu poslovne prostore na podstrešju stavbe Občinske uprave Občine Brežice.

## **4 OCENA NAČRTOVANJA IN VODENJA VAJE**

### **4.1 Ocena načrtovanja vaje**

Vajo je načrtoval, organiziral in logistično podprl v skladu s Pravilnikom o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami javni uslužbenec, Roman Zakšek na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec za področje zaščite in reševanja v Kabinetu župana Občinske uprave Občine Brežice, na podlagi Sklepa o izvedbi vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe občinske uprave ob požaru 2016« št. 843-0019/2016 z dne 01.12.2016.

Zaradi dvojne vloge Romana Zakška v načrtovanju Vaje in ocenjevanju, ocena načrtovanja vaje ne bo podana.

## **4.2 Ocena vodenja vaje**

Vajo je vodil v skladu s Pravilnikom o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, na podlagi Sklepa o izvedbi vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe občinske uprave o požaru 2016« št. 843-0019/2016 z dne 01.12.2016, vodja gospodarskih javnih služb pri podjetju Komunala Brežice d.o.o., Darko Ferlan.

Vodenje vaje se oceni z oceno »odlično«.

## **5 UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI OZIROMA POMANKLJIVOSTI**

### **5.1 Ugotovljene nepravilnosti oziroma pomankljivosti s strani Romana Zakška**

- 1) Na kletnih in pritličnih oknih zgradbe Občinske uprave Občine Brežice se nahajajo kovinske rešetke.
- 2) Zgradba Občinske uprave Občine Brežice nima javljalnikov požara.
- 3) Vsa izhodna vrata iz stavbe oziroma v stavbo se odpirajo v napačno smer. Odpirajo se navznoter, namesto navzven.
- 4) V Požarnem redu št. PR 050-1-06/2012 piše v 8. poglavju v navodilih za javljanje požara: »- če so v neposredni nevarnosti ljudje, se loti njihovega reševanja.« Ta stavek je neprimeren, zato je potrebno vanj dodati pogojni del stavka: »...če ne ogrožaš svojega življenja ali zdravja ...«
- 5) Obstoječi fiksni telefoni zaposlenih po pisarnah nimajo vzpostavljenega glasovnega preplaha za požar.
- 6) Ob izvedbi Vaje je v stavbo Občinske uprave Občine Brežice skozi glavni vhod iz ulice Cesta prvih borcev vstopila stranka, nevedoč, da se izvaja Vaja.
- 7) V hodniku kletnega prostora, kjer je prišlo do začetnega požara, ni nameščenega gasilnega aparata. Udeleženka Vaje, ki je opazila požar, je morala ponj v zgornjo etažo oziroma v pritličje stavbe Občinske uprave Občine Brežice.

### **5.2 Povzetki ugotovljenih nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti glede na predloge za izboljšave s strani Daniela Brumna po Zapisniku o praktičnem usposabljanju za izvajanje evakuacije iz objekta št. ZPUE 010-12/2016 z dne 12.12.2016**

- 1) Premalo usposobljenih odgovornih oseb za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije (omogočen je bil dostop v objekt v času požara, vsa okna niso bila zaprta, oviran je bil prehod skozi izhodna vrata, prostori med evakuacijo niso bili preverjeni).
- 2) Ni načrta evakuacije v kleti.
- 3) Ni gasilnega aparata v kleti.

## 6 PREDLOGI IZBOLJŠAV IN ODPRAVE UGOTOVLJENIH POMANKLJIVOSTI

### 6.1 Predlogi Romana Zakška

1) Na zgradbi Občinske uprave Občine Brežice bi bilo potrebno iz vseh oken v kletnih in pritličnih prostorih odstraniti vse rešetke, ker v primeru požara predstavljajo oviro za izhod iz objekta v primeru nuje in tako ogrožajo življenje in zdravje zaposlenih in drugih ljudi.

Obrazložitev: V svetu je veliko primerov, ko se ljudje niso mogli rešiti iz goreče stavbe, ker so ostali v njej zaprti zaradi različnih ovir. Tudi zaradi zaklenjenih vrat in rešetak nameščenih na oknih.

2) V zgradbi bi bilo smotrno namestiti javljalnike požara ali drug primeren sistem alarmiranja ob požaru.

Obrazložitev: Javljalnik požara bi glasno opozarjal na prisotnost dima v zgradbi in se tako v primeru ustnega opozarjanja na nevarnost požara ali na požar skoraj ne bi moglo zgoditi, da bi jih kdorkoli razen gluhonemih preslišal in ostal ujet v goreči zgradbi.

3) Smer odpiranja vrat bi bilo potrebno spremeniti. Vsa izhodna vrata iz stavbe oziroma v stavbo se odpirajo v napačno smer. Odpirajo se navznoter, namesto navzven. Smer odpiranja vrat bi bilo potrebno spremeniti.

Obrazložitev: V skladu s šestim poglavjem Požarnega reda št. PR 050-1-06/2012, hišnik odpre vsa izhodna vrata ter jih podloži tako, da se ta ne zaprejo. Če ne bi imel te naloge, bi se lahko ljudje ob hitenju naslonili na izhodna vrata in jih ne bi mogli odpreti.

4) V Požarnem redu št. PR 050-1-06/2012 piše v 8. poglavju v navodilih za javljanje požara: »-če so v neposredni nevarnosti ljudje, se loti njihovega reševanja.« V ta stavek je potrebno dodati pogojni del stavka: »...če ne ogrožaš svojega življenja ali zdravja ...«

Obrazložitev: Zaradi reševanja oseb ne sme priti do dodatnih smrtnih žrtev ali težjih posledic na zdravje posameznika, ki bi izvajal reševanje.

5) Na obstoječe fiksne telefone zaposlenih po pisarnah vzpostaviti glasovni preplah za požar.

Obrazložitev: V primeru požara bi se lahko zgodilo, da bi marsikdo lahko preslišal glasovno sporočanje preplaha.

6) Ob požaru bi bilo potrebno preprečiti vstopanje strank v stavbo Občinske uprave Občine Brežice. Naloga Romana Zakška ali Romana Ozimca bi morala biti med ostalim tudi ta, da v primeru požara naroči nekemu izmed zaposlenih, da se postavi zunaj, na varni razdalji, pred vsak vhod v stavbo Občinske uprave Občine Brežice z nalogo preprečiti vstopanje vanjo.

Obrazložitev: V primeru požara bi bilo na ta način onemogočeno nenadzirano vstopanje v gorečo stavbo.

7) V hodnik kletnih prostorov prve etaže stavbe Občinske uprave Občine Brežice, kjer se je v skladu s scenarijem Vaje pričel požar, je potrebno namestiti gasilni aparat.

Obrazložitev: V primeru požara na tej lokaciji bi bil potreben v neposredni bližini zaradi hitrosti posredovanja gasilni aparat.

## **6.2 Predlogi Daniela Brumna**

1) Določiti in usposobiti dodatne odgovorne osebe za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije (prepoved dostopa v objekt v primeru požara, zagotavljanje neoviranega prehoda skozi izhodna vrata, zapiranje oken, preverjanje prostorov med evakuacijo).

2) Namestiti načrt evakuacije v kleti (pri prostoru s serverjem).

3) Namestiti dodatni gasilni aparat v kleti.

## **7 IZKUŠNJE PRIDOBLJENE NA VAJI**

Po izvedeni vaji so bogatejši za izkušnje vsi zaposleni v Občinski upravi Občine Brežice in v Komunali Brežice d.o.o., kakor tudi načrtovalci ter pripravljavci požarnih načrtov in evakuacije ter požarnih redov.

Vse ugotovljene pomankljivosti bi bilo potrebno ob pripravi novih požarnih načrtov in evakuacije ter požarnih redov, vključiti vanje.

Zaposleni v Občinski upravi Občine Brežice in v Komunali Brežice d.o.o. morajo prebrati scenarij, ki bi bil lahko tudi resničen, ter ga z možnostjo manjših sprememb ponotranjiti do te mere, da bi v primeru požara v stavbi vedeli kako jim je ravnati in ne bi bilo možnosti za zmedo.