


Za globine (zgornja kota cevi) <55cm (oziroma debeline tampona <30cm) se zgornje obbetoniranje izvede do spodnje kote asfalta.

| | V ZELENICI | V PLOČNIKU | V CESTIŠČU |
|----------------------|------------------|------------|------------|
| H (brez zaščite) | > 80 (100 za VN) | > 80 | > 100 |
| H (z obbetoniranjem) | 50 – 80 * | 40 – 80 | 50 – 100 |

* – samo v posebnih primerih

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---------------------|--|-------------------------------|
| projektant:  družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d. Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija | | investitor: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice | | objekt: Ureditev ceste R3-676/2204 čez Trebež | |
| OP/OPDN: Damjan Mežič, d.i.e. | | IZS E-1927 | | vrsta risbe: PRESEK 1x1 CEVNE KABELSKE KANALIZACIJE | |
| SP: Peter Požun, u.d.i.e. | | | | | |
| vrsta/del načrta: 41 | št. načrta: SPK-4/1 | datum: maj 2014 | merilo: / | št. projekta: 13144-00 | vrsta projekta: PZI |
| | | | | vrsta načrta: 41 | št. risbe: 002 |
| | | | | št. lista: 01 | sprem.: 0 |
| št. odseka: 2204 | | arhivska št.: | | faza/objekt: 004.2130 | |
| | | | | šifra risbe: 151.1 | |
| prostor za črtno kodo: | | | | | |