OPOMBA 1 (zaščita NN voda):

Pred začetkom zemeljskih del v tangiranem pasu je investitor dolžan pisno obvestiti Elektro Celje, d.d. in naročiti označevanje poteka obstoječih NN kablov, ki potekajo v obravnavanem območju, morebitne varnostne izklope ter nadzor nad izvajanjem zemeljskih del. Predvideva se, da so obstoječi NN vodi položeni v kabelsko kanalizacijo oz. zaščitne cevi. V kolikor je kabel na tangiranem območju položen direktno v zemlji se zaščita obstoječega omrežja izvede tako, da se kabel ročno izkoplje v celotni dolžini tangirane trase. V izkopani jarek se položi plast 10cm 2xsejanega peska na katerega se položi po dolžini razrezana cev PEN fi-110 rdeče barve. V razrezano cev se položi obstoječi NN kabel. Pred zasipanjem cevi s plastjo 10cm peska in obbetoniranjem se cev zaščiti pred vdorom peska v cev, nato se jarek zasipa z izkopanim materialom. Na globino 30cm se položi opozorilni trak. Pred zasipom jarka je potrebno narediti geodetski posnetek NN omrežja na tangiranem območju.

KABLI SE ZAŠČITIJO NA VSEH PREČKANJIH CESTE IN NA VSEH OBMOČJIH, KJER TANGIRAJO DOVOZNE CESTE.

Izvedba projekta je deljena na tri faze. Meja med prvo in drugo fazo poteka po sredini cestišča do profila P31. Od profila P31 desno je tretja faza.
Zaščite NN vodov, ki potekajo med prvo in drugo fazo, se v celoti izvedejo v prvi fazi!!

OPOMBA 2 (odstranitev NN stebra):

Zaradi izgradnje pločnika tangiramo obstoječi NN steber (profil P14). Do stebra so izvedeni zemeljski vodi, ki se dvignejo na steber, iz stebra je bil zaradi neznanih razlogov zračni vod do končnega uporabnika odstranjen. Ker pločnik poteka čez lokacijo stebra, se le ta odstrani. Na lokaciji se izvede nov kabelski jašek dim. 1,2x1,2x1,5m, v njem se izvedejo vsi spoji.

Vsa dela v bližini NN kablovodov se izvajajo samo v BREZNAPETOSTNEM STANJU.



investitor:	Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice	objekt:	Ureditev ceste R3-676/2204 čez Trebež
projektant:	savaprojekt kriško	del objekta:	
		vrsta načrta/prikaza:	4 – NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME
		del načrta/prikaza:	4/2 NAČRT PRESTAVITVE IN ZAŠČITE NN OMREŽJA
	ime in priimek: / id. številka:	vrsta risbe:	SITUACIJA – elektroinštalacije
OVP:	Momir Bogdan, u.d.i.k.t. / IZS G-2527		
OP/OPON:	Damjan Mežič, d.i.e. / IZS E-1927		
SP:	Peter Požun, u.d.i.e.		

št. načrta/prikaza:	datum:	merilo:	št. projekta:	vrsta projekta:	vrsta načrta:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
SPK-4/2	maj 2014	1:500	13144-00	PZI	42	001	01	0

št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	prostor za črtno kodo:
2204		004.2263	302.1	

Ta načrt velja za popolnega dolažene namene.

A3.1