OPOMBA:

Upravljavec javne razsvetljave ni podal podatkov o obstoječih trasah vodov javne razsvetljave. Prikazane trase so informativne in so možna odstopanja od dejanskega stanja. Vsi ostali podatki o javni razsvetljavi so pridobljeni s strani upravljavca javne razsvetljave.

Izvedba projekta je deljena na tri faze. Meja med prvo in drugo fazo poteka po sredini cestišča do profila P.31. Od profila P.31 desno je tretja faza.

Vsa dela v bližini NN kablovodov se izvajajo samo v BREZNAPETOSTNEM STANJU.


faza 1
faza 2
faza 3
faza 3
K.O. 1264 - ARNOVO SELO
K.O. 1281 - ŠENT LENART
ureditev struge potoka
ureditev nadomestnega prepusta v km 0+734
ureditev obstoječega jaška
ureditev jaška
prestavitev obst. JVO
rušitev obstoječe lestve
izpust I2
Trebež
> Artiče
Spodnja Rohanca < Regionalna cesta R3-676/2204 > Artiče
LC 024072
obstoječi izpust - tok
skupinski priključek v km 0+744
navezava na obst. stanje
vtičnica za prenosno vodo
vtop v obst. stanje
varovalno območje ceste
varovalno območje potoka
vodotok Valijak
zaščitna cev 2x PE Φ110mm
kabel 4x16+2,5mm2 (nova)
PE Φ63mm
Fe/Zn 25x4mm
obstoječi kabel
zavarovan v cevi
obstoječi kabel
zavarovan v cevi
zaščitna cev 2x PE Φ110mm
kabel 4x16+2,5mm2 (nova)
PE Φ63mm
Fe/Zn 25x4mm