PREREZ – var.1



ASFALT, POVOZNA POVRŠINA
TAMPON
ZASIPNI MATERIAL IZ IZKOPA
ZAŠČITA CEVI*
PRODNAT PEŠČEN MATERIAL
max do 20 mm
KANALIZACIJSKA CEV
PEŠČENA POSTELJICA (0–4 mm)

0.40–DN–0.40 do globine 2.0 m

0.50–DN–0.50 nad globino 2.0 m

PREREZ – var.2



ASFALT, POVOZNA POVRŠINA
TAMPON
ZASIPNI MATERIAL IZ IZKOPA
ZAŠČITA CEVI *
PRODNAT PEŠČEN MATERIAL
max do 20 mm
KANALIZACIJSKA CEV
PEŠČENA POSTELJICA (0–4 mm)

0.40–DN–0.40 do globine 2.0 m

0.50–DN–0.50 nad globino 2.0 m

OPOMBA:
Priključki se praviloma navezujejo v os cevi (var.1).
Izjemoma se lahko izvede varianta 2, pri čemer je lahko vertikalni kot navezovanja največ 45°

* ZAŠČITA CEVI SE IZVEDE SKLADNO S TEHNIČNIM POROČILOM: PVC CEVI SE OBBETONIRAJO (po detajlu obbetoniranja), GRP CEVI PA SE ZAŠČITI Z DRUGAČNIMI UKREPI (skladno z navodili dobavitelja cevi)

TLORIS



GLAVNI KANAL CEV
projektni premer

ODCEP POD KOTOM
projektni premer

ZAŠČITA CEVI *

GLAVNI KANAL CEV
projektni premer

naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice				objekt: Pločnik, javna razsvetljava, vodovod in fekalna kanalizacija ob novi povezovalni cesti med Dobovsko in Prešernovo				
projektant: savaprojekt krško, družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.o.o., Cesta kršikih žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija				del objekta:				
				vrsta načrta/prikaza: 3 NAČRT PLOČNIKA IN KANALIZACIJE				
	ime in priimek:	id. številka:		del načrta/prikaza:				
OVP:	Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i.	IZS G–3795		vrsta risbe: DETAJL PRIKLJUČKOV NA KANALIZACIJO				
OP/OPDN:	Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i.	IZS G–3795						
SP:	Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i.	IZS G–3795						
št. načrta/prikaza: SPK–3	datum: junij 2017	merilo: 1:100	št. projekta: 14154–00	vrsta projekta: PZI	vrsta načrta: 3	št. risbe: 054	št. lista: 1	sprem.: –

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.