

ODGOVORI RECENZENTU

Pregled PZI

Pregledal: Evgen Konušek uni.dipl. ing.el.

Vrsta načrta: **Načrt električnih instalacij in električne opreme 4.1**

Načrt prestativte in zaščite NNO 0,4 kV

Investitor: **OBČINA BREŽICE**

Objekt: **Ureditev lokalne ceste LC 024121 Dvorce – Željno čez Cerino od km 1.103 do km 1.350**

Projektant: **DOB inženiring d.o.o. Kvedrova ulica 11, 2000 Maribor**

Odg. projektant: **Branko Doberšek uni.dipl. inž. el., IZS E - 0469**

Št. načrta: **13-BD/1-325**

Datum: **Avgust 2013**

Ugotovitve:

IN ODGOVORI:

- Na situaciji piše vse kable položiti v cev, v popisih 40m samo jarek. Uskladiti.

Točka 2.1 - 40m – je samo jarek za izvedbo dveh hišnih priključkov, od katerih se eden podaljšuje – to je brez cevi. Za glavni vod pa je vse v cevi, ki je v popisu zajeta v tč. 2.2 in 2.3..

- NN priključno-merilne in razdelilne omarice. V tehničnem poročilu omarica brez garnitur – samo priklop obstoječe hiše, v popisu se sklicuje na opremo po risbi, na risbi pa so 4 odjemna mesta z merilnimi garniturami. Uskladiti.

Risba EEO-3 predstavlja omaro v končni izvedbi – torej po izvedbi treh hiš, ki se bodo priključile nanjo. V začetku bo v omari samo predstavljena merilna garnitura, vanjo pa bo priključen obst. kabel, ki bo podaljšan.

V risbi bo dodana opomba, ki bo to pojasnjevala.

Slovenske Konjice, 21.01.2014

Zapisal

Evgen Konušek

Pragersko, 22.01.2014

Odgovorni projektant:

Branko Doberšek udie

Tel.051 640 520, 02 429 27 34

dob@dob.si

