


Za globine (zgornja kota cevi) <55cm (oziroma debeline tampona <30cm) se zgornje obbetoniranje izvede do spodnje kote asfalta.

	V ZELENICI	V PLOČNIKU	V CESTIŠČU
H (brez zaščite)	> 80 (100 za VN)	> 80	> 100
H (z obbetoniranjem)	50 – 80 *	40 – 80	50 – 100

* – samo v posebnih primerih

projektant:  savaprojekt družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.o.o. Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija		investitor: Občina Brežice CPB 18, 8250 Brežice			objekt: Razširitev pokopališča Brežice														
		OP/OPDN: D. Mežič, d.i.e.		IZS E-1927		vrsta risbe: Presek 1x1 cevne kabelske kanalizacije													
		SP: A. Molan, e.t.																	
vrsta/del načrta: 4		št. načrta: SPK-4		datum: jun. 2016		merilo: /		št. projekta: 15199-20		vrsta projekta: PZI		vrsta načrta: 4		št. risbe: 011		št. lista: 01		sprem.: 0	