

=EN+ A P

NADSTROPJE

BILANCA BLOK RA

Pi	kW	10
fi	—	0.7
fp	—	1.0
Pk	kW	7.4
cos	—	0,85
Ib	A	12.6
Iv	A	20

—W.RN5/NYM—J 5x4 mm2

+RN5

tkg.F3

Iv=20A

+RA

Pk=7.4kW

SISTEM ZAŠČITE— TNS

Odg.projektant	DUŠAN PAVLIČ udie	Ime datoteke	Delilniki +RA	INVERTIAM	Investitor	OBČINA BREŽICE, 8250 Brežice	Naprava	=EN+RA
Projektant		Št.projekta	A-18-04		Objekt	PRILAGODITEV OBJEKTA OVIRANIM OSEBAM 1. faza	Ident. št	SO.ME
Revident		Št.načrta	E-18-04		Načrt	NAČRT ELEKTRIČNIH NAPELJAV IN OPREME	Št.risbe	E9001
Datum	maj 2018	Vrsta načrta	PZI		Risba	SHEMA ENERGETSKEGA NAPAJANJA	Št.lista/vsi	1 1