


LEGENDA:
kWh – Direktni trifazni števec 3x230/400 V, 5–85 A kot npr. tip MT371–D1A54 "ISKRAEMECO"

- SISTEM INSTALACIJE: TN–C–S
- ZAŠČITA: SAMODEJNI ODKLOP NAPAJANJA

Oprema bo nameščena v dvodelni priključno–merilni prostostoječi omariici tip KMZ001013P–"Schrack" dim. 1000x1000x300 mm, v zaščiti IP54. Vsi elementi, preko katerih je mogoče vplivati na obračun električne energije, morajo imeti možnost plombiranja. Opomba: Drug tip števca ali ohlajša je lahko določen v soglasju elektrodistribucije za prikllop.

* za napajanje se uporabi obstoječi kabel Al 4x120+1,5mm2, s katerim se sedaj napoja obstoječa šola.

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

OBČINA BREŽICE			Osnovna šola Arčiče			SHEMA KPMOč		
investitor:	CPB 18, 8250 Brežice	objekt:	vzista nšbe:					
projektant:	 SARAJEVO PROJEKT	OP: SP:	D. Mežič, m.č. A. Molan, el.			IZS E-1927		
vzista načrta:	datum:	mešč:	št. načrtajprikaza:			št. projekta:		
4/2 - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK	jun. 2018	/	SPK-4/2			17140-00		
			PGD			4/2		
			010			01		
			0					