BK.08 shramba inventarja 117 m2
BK.09 shramba inventarja 46,4 m2
BK.12 priročna delavnica 31,56 m2
BK.13 priročna delavnica 58,8 m2
BK.14 shramba 9,2 m2
CK.04 hodnik 11,4 m2
CK.05 hodnik 3,1 m2
CK.06 stopnišče 9,7 m2
CK.07 stopnišče 15 m2
CK.02 hodnik 15,4 m2
CK.03 hodnik 59 m2
BK.01 shramba 21,1 m2
BK.06 gard., sanit. 7,5 m2
BK.02 shramba 10 m2
BK.05 shramba 8 m2
BK.11 gard., sanit. 11 m2
CK.08 hodnik 4,27 m2
CK.01 hodnik 35,86 m2
BK.07 hodnik 16,2 m2
BK.03 shramba 6,5 m2
BK.04 shramba 6,5 m2
BK.10 shramba za čistila 30 m2
CK.09 hodnik 64,12,5 cm
EK.01 hodnik 4,7 m2
CK.01 stopnišče 10,75 m2
EK.02 kotlovnica 24 m2

LOVILEC OLJ
V= 4 l/s
volumen usedalnika 423 l
volumen separatorja 1140 l
L.O.

v tlaku, kondenz.hladilnic
pod stropom
tehnološka kanalizacija
HIDRANT K-1
Dn35x1.5-In19mm
Dn54x1.5-In19mm
Dn42x1.5-In19mm
Dn42x2.1-In19mm
EI30-SC
EI30-SP
4,27 m
24,6%
-3,48=218,85
-2,43 =218,85
-2,57 =218,69
-3,48
Ø125
Ø110
Ø50
140 m³/h
360 m³/h
4 kpl bojler V=3 3x4kW, 230V
črpalka Pe=1,1 kW, 230V
pod stropom - črpalka Ø125
pod stropom - gravitacija Ø125
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K8 K9

črpalka Pe=1,1 kW, 230V
klet - črpanje
Č1 Č2 Č3

TČ1 B/W=0/35 Qg= 34kW Pe= 7,9 kW
TČ2 B/W=0/35 Qg= 56kW Pe= 12,8 kW
TČstr B/W=0/35 Qg= 20 kW Pe= 10,3 kW
TČ4 B/W=0/35 Qg= 39,2 kW Pe= 15,4 kW
TČ5 B/W=0/35 Qg= 39,2 kW Pe= 15,4 kW
V= 1.500 l
V= 500 l
Č-S1 Č-S2
PRIPRAVA SANITARNE VODE

SONDA 1 L=200 m
SONDA 2 L=200 m
SONDA 3 L=200 m
SONDA 4 L=200 m
SONDA 5 L=200 m
SONDA 6 L=200 m
SONDA 7 L=200 m
SONDA 8 L=200 m
SONDA 9 L=200 m
SONDA 10 L=200 m

ČRPALNI JAŠEK
V= 7,2 m³/h; H= 25m
2x črpalka za odvod preliva MČN
ena delujoča, druga 100% rezerva
SULZER tip Piranha S21/2D
Pe= 2,1 kW; 3x400V
Elektrostikalna kontrolna omara

Potopni aerator; 2x 0,56 kW / 2,5 A
Potopna črpalka; 2x 0,3 kW / 1,3 A

obstoječa cisterna
Pe40
UNP
obstoječa instalacije se opusti
VRATA 1
os cevi; -50cm pod ploščo
os cevi; -50cm pod ploščo L = 15m; dh=2% => 30cm+50cm=80 cm
os cevi; -100cm pod nivojem
skupna višina dh= 25cm
L= 15m; dh=1% => 15cm
L= 20m; dh=1% => 20cm
L= 22m; dh=1% => 22cm
K1; L= 45m; dh=2% => -90cm -100cm= -190cm
K1; L= 45m; dh=1,5% => -70cm -100cm= -170 cm
K9; L= 40m; dh=1,5% => -60cm -50cm= -110 cm
K9; L= 40m; dh=2% => -80cm -50cm= -130cm
K1; L= 90m; dh=1,5% => -135cm -100cm= -235 cm
K1; L= 90m; dh=2% => -180cm -100cm= -280cm
K1; L= 60m; dh=1,5% => -90cm -100cm= -190 cm
K1; L= 60m; dh=2% => -120cm -100cm= -220cm
kota terena 220,70
kota terena 220,50
kota terena 217,90
kota terena 219,53
kota osi 219,00
kota osi 218,80
kota osi 218,35
kota osi 217,90
kota osi 217,00
kota osi 218,80
kota osi 218,50
os vtoka v MKČN je -90cm
KK_1 KK_2 KK_3 KK_4 KK_5 KK_6
Pe63 Pe32 Pe40
Ø125 Ø110 Ø50

Ko se spuščamo od jaška K1 z 2% padcem in je začetna cs kan.cevi -100cm (kota terena 219.70)
pridemo do jaška KK6 na nivoju 217.90m, kar je nivo terena pri jašku KK_6

VODOMERNI TERMO JAŠEK
340 x 210 x 250 cm
1x ŠOLA; 1x VRTEC
V ZELENICI OB OBJEKTU

2x Prekopno konzolno črpališče KSB 25/4
moč motorja: 800W
max. tlak: 4,2 bar
max. višina pretoka: 36 m
max. količina pretoka: 4.200 l/h
max. višina sesanja: 3 m

investitor:	OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice								
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta kršk. žrtev 59, 8270 Krško								
objekt:	Osnovna šola Artiče								
del objekta:	TLORI KLETI								
OVP:	T. Bošnjak, u.d.i.s.	ZAPS 1227							
OP:	A. Jovanović, u.d.i.s.	IZS S-0930							
SP:	A. Seliškar, u.d.i.s.	IZS S-0455							
vsta risbe:	VODOVOD, KANALIZACIJA UNP, GEOSONDE								
vsta načrta:	5 - NAČRT STROJNE INSTALAVIJE								
datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta proj.:	vrsta nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:	
junij 2018	1:100	SPK-5	17140-00	PGD	5	002	01	0	

Ta načrt velja za izvajanje določbe zakona.