



ŽUPAN

Številka: 3507-2/2006

Datum:

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
gp.mop@gov.si

Zadeva: **Mnenje k predlogu Državnega prostorskega načrta za državno cesto Krško - Brežice in okoljskem poročilu**

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja je kot pripravljalec prostorskega akta Občini Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (v nadaljevanju: Občina Brežice), podalo vlogo za izdajo mnenja k predlogu Državnega prostorskega načrta za državno cesto Krško - Brežice (v nadaljevanju: DPN) in okoljskem poročilu. Javna objava predloga DPN je v času javne objave na vpogled v digitalni obliki v prostorskem informacijskem sistemu PIS na povezavi

https://dokumentipis.mop.gov.si/javno/veljavni/02_rep_priprava/965/index1.html

oziroma na spletnem portalu gov.si:

<https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/drzavni-prostorski-nacrt-za-drzavno-cesto-krsko-brezice/>

Občina je pogledala objavljena gradiva:

- Državni prostorski načrt za državno cesto Krško – Brežice, predlog (Acer d.o.o. Novo mesto, št. naloge J-4/22, junij 2026) in
- Okoljsko poročilo za cestno povezavo od Krškega do Brežic, dopolnitev (Aquarius d. o. o., št. naloge 1460-21 OP, maj 2026).

Skladno s 96.členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21. 18/23 - ZDU-10, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 23/24. 109/24 in 25/25 - odl. US, 75/25 in 14/26 (ZUreP-3) in na podlagi vloge in javnega naznanila o javni objavi predloga Državnega prostorskega načrta za državno cesto Krško-Brežice in okoljskega poročila, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo dne 28.8.2026 daje Občina Brežice naslednje **pogojno pozitivno mnenje**.

Občina Brežice kot nosilec urejanja prostora po pregledu dokumentacije predloga javno objavljenega DPN ugotavlja, da dopolnilne smernice št. 3507-2/2006 z dne 12.11.2020 niso v celoti upoštewane in sicer zaradi sledičih odstopanj podaja pripombe in predlaga dopolnitve:

- da se izvoz na 131 km ustrezno signalizira na način, da je jasno razvidno, da gre za dostop do posameznih hiš v naselju Gornji Lenart; v nasprotnem primeru lahko pride do visoke

prometne obremenitve južnega dela naselja Gornji Lenart, saj lahko večja količina prometa kot bližnjico izbere predmetni izvoz, ki omogoča »hiter« dostop bo osrednjega dela mesta Brežice;

- da se predvidijo transparentne protihrupne ograje na vseh območjih, kjer se cesta približa stanovanjskih stavbam;
- da se dodatno prouči višina protihrupnih ograj, katera je v predlogu akta na vseh mestih (naj bo to v na nasipu ali ne) iste višine, in sicer 2,0 metra;
- da se razmisli in ustrezno ukrepa v primerih, ko se trasa ceste močno približa obstoječim gradnjam in je s tem lahko ogrožen obstoj stanovanjskih stavb – kot na primer Gornji Lenart hišna št. 58 in hišna št. 57;
- da se pojasni potek devijacij poljskih poti od 154 km do 156 km predvidene ceste;
- da se za industrijsko poslovno cono Brezina uporablja enotno poimenovanje in sicer IPC Brezina;
- da se krožno križišče IPC Brezina ustrezno rekonstruira na način, da se južni krak podaljša do enote urejanja prostora BRŽ-05 in se s tem zagotovi zveznost načrtovane osrednje komunikacijske osi IPC Brezina, ki je načrtovana z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za IPC Brezina (Ur. list RS, št. 36/13, 43/19, 97/20-popr.), z državno cesto Krško – Brežice. Vzpostavitev navezave je v nadaljevanju nujna za povezljivost IPC Brezina na vzhodno obvoznico Brežice in za razbremenitev prometa skozi naselje Brezina. Hkrati bo omogočala ustrežnejši dostop do skladišča, ki je v lasti Zavoda RS za blagovne rezerve;
- da se podvoz pod železniško progo Gornji Lenart dimenzionira za kombajn in ostalo večjo kmetijsko mehanizacijo.

Sestavni del tega mnenja je Mnenje Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe št. mnenja 3502-387/2026, ki ga prilagamo v prilogi št. 1.

Sestavni del tega mnenja je Mnenje upravljalca javnega vodovoda in javne kanalizacije ter izvajalca gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Brežice, t.j. Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., št. mnenja M-204/2026-20-SŠ, ki ga prilagamo v prilogi št. 2.

Zato Občina Brežice k predlogu Državnega prostorskega načrta za državno cesto Krško - Brežice in okoljskem poročilu izdaja pozitivno mnenje pod pogoji upoštevanja projektnih in drugih pogojev tega mnenja ter zgoraj navedenih pripomb in dopolnitev.

Zaprašamo vas za upoštevanje pripomb in v nadaljnjih korakih postopka dopolnite predlog DPN.

Pripravila:
Katja Pongračič
Namestnica vodje Oddelka
za prostor in občinska urbanistka

Mag. Gordana Radanovič
Vodja Oddelka za prostor

Ivan Molan
Župan

Priloga:

1. Mnenje Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe št. mnenja 3502-387/2026
2. Mnenje upravljavca javnega vodovoda in javne kanalizacije ter izvajalca gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v občini Brežice k projektni dokumentaciji za gradnjo objekta predlog državnega prostorskega načrta za cestno povezavo od Krškega do Brežic M-204/2026-20-SŠ



OBČINSKA UPRAVA

**Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske
javne službe**

Telefon: 07 6205541
Telefax: 07 4990052

E-pošta: obcina.brezice@brezice.si
www.brezice.si

Številka: 3502-387/2026

Datum: 10. 9. 2026

Občina Brežice, Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe, izdaja na podlagi 41. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US, 75/25 in 14/26) ter na vlogo Občine Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ter Republike Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana ter investitorja Republiki Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, naslednje

MNENJE
K PREDLOGU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO
KRŠKO – BREŽICE

Republiki Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana na vlogo Republike Slovenija, Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, **se poda pozitivno mnenje, pod naslednjimi pogoji:**

- **Uskladitev z veljavnimi in pripravljenimi prostorskimi ter projektnimi dokumentacijami.**
Rešitve po predlogu DPN je potrebno uskladiti s pripravljenimi in veljavnimi dokumentacijami, in sicer:
 - s projektom, ki ga vodi Direkcija RS za infrastrukturo: *Rekonstrukcija vozišča z izgradnjo površin za pešce in kolesarje ter avtobusnih postajališč ob državni cesti R1-220/1334 med Brežicami in Spodnjo Pohanco*, izdelovalec Dolenjska projektiva d.o.o., Kočvarjeva ulica 4, 8000 Novo mesto, št. projekta PZI-888/22, november 2023, dopolnjen po recenziji februar 2026
 - OPPN IPC Brezina, pri čemer je potrebno upoštevati navezavo cestne povezave iz IPC Brezina na krožno krožišče »IPC Brezina« po oddanem predlogu DPN. Navezava mora biti v DPN konkretno predvidena (povezava s cesto iz OPPN) in ne zgolj nakazana z njeno smerjo.
- **Vodenje pešcev in kolesarjev mora biti smiselno, varno, kontinuirano in povezano z obstoječimi ter načrtovanimi površinami za pešce in kolesarje. Posebej je potrebno upoštevati:**
 - V navezavi na vzhodno obvoznico v križišču (krožišču) »K1: cesta do Brezine« in »Deviacij 1-11a: večnamenska pot za kolesarje, pešce in kmetijsko mehanizacijo«, kolesarjem in pešcem **ni omogočeno**, da iz ceste z Brezine dostopajo do površin za pešce in kolesarje v smeri Brežic v rondoju K1, temveč je vodenje predvideno le ob dnu nasipa proti Cundrovcu. V DPN je potrebno predvideti tudi vodenje pešcev in kolesarjev za smer Brežice (npr. v delu pred krožiščem K1 ob cesti z Brezine) ter navezavo na površine za pešce in kolesarje v rondoju K1, ki so že predvidene iz smeri Brežic proti Brezini.
 - V krožnem krožišču »Gornji Lenart« je potrebno vodenje pešcev in kolesarjev prilagoditi že pripravljenemu projektu za rekonstrukcijo ceste R1-220/1334, ki je naveden v prvi alineji tega mnenja.

- **Projektirana hitrost:** Glede na rang ceste Brežice–Krško se predlaga, da se na večini odseka državne ceste na območju Občine Brežice omogoči vozna hitrost 90 km/h, razen na območjih, kjer prometno varnostni razlogi oziroma prometne ureditve zahtevajo nižjo hitrost.
- **Protihrupna zaščita:** Pri vseh objektih stanovanjskega značaja v območju poteka navezovalne ceste, je potrebno predvideti protihrupne ograje oz. protihrupno zaščito.
- **Prometna signalizacija:** je potrebno celovito pregledati in ustrezno prilagoditi. Posamezne usmerjevalne table so napačne oziroma vsebinsko neustrezne. Posebej je potrebno upoštevati:
 - Pri usmerjanju v Gornji Lenart B.1: 1-12: *Deviacije dostopne poti* je potrebno z ustrezno prometno signalizacijo jasno označiti, da gre za dostop do objektov Gornji Lenart, hišne št. 18–41, s čimer se prepreči, da bi deviacija pridobila funkcijo bližnjice do Brežic;
 - povsod, kjer je predvideno usmerjanje proti »IPC Brezina«, je potrebno izraz »PC Brezina« nadomestiti s pravilnim nazivom »IPC Brezina«
 - naselji Šentlenart in Brezina ne obstajata, ampak so to bodisi domača poimenovanja skupine zaselkov oz. ulice v mestu Brežice, zato je potrebno signalizacijo ustrezno prilagoditi. V večini primerov je mogoče »Šentlenart« zamenjati z »Gornji Lenart«. Pri usmerjanju v Brezino, ki je že del mesta Brežice, je potrebno označiti kot usmerjanje k objektom npr. Brezina h. št. _____ (dodati glede na smer usmerjanja).
 - Pred krožnim križiščem za IPC Brezina (iz smeri Krškega) je potrebno ustrezno označiti začetek mesta Brežice, v nadaljevanju pa usmerjanje npr. proti centru Brežic, saj se na tem območju že nahajamo v mestu Brežice;
 - V krožnem križišču Brezina je predvideno usmerjanje proti Cundrovcu. Ker priključek vodi le do ene kmetije, in sicer do objekta Brezina 36, je takšno usmerjanje potrebno odstraniti oziroma ustrezno prilagoditi.
- **Dostopi in povezave:** Vse ureditve, povezane z novo cestno povezavo, morajo zagotoviti nemoten in varen dostop do vseh obstoječih domačij, kmetijskih zemljišč, poljskih poti in drugih obstoječih dostopov. Vse, zaradi izvedbe DPN, prekinjene ali spremenjene povezave je potrebno nadomestiti z ustreznimi novimi povezavami ter urediti tudi pripadajoče zemljiškoknjižno stanje, kjer je to potrebno, **vključno z opredelitvijo zemljišč kot javnega dobra.**
- **Prometna varnost** na obstoječem cestnem omrežju, tako za motorni promet kot za pešce in kolesarje, mora biti ves čas zagotovljena in se zaradi izvedbe DPN ne sme zmanjšati.
- **Vzporedne dostopne poti,** ki so potrebne zaradi ohranitve obstoječih povezav, predvideti vzporedne poljske oziroma druge dostopne poti v širini najmanj 5 m. Njihovi priključki na glavno cesto morajo biti ustrezno izvedeni, zadnjih 50 m pred priključkom pa mora biti izvedeni v asfaltni izvedbi.
- **Prehodi čez vodne površine,** vključno z mostovi in brvmi, je potrebno obnoviti oziroma zgraditi v ustrezni širini glede na vrsto prometa, ki mu so namenjeni, tudi v primeru, ko so namenjeni izključno pešcem in kolesarjem.
- **Zaščita infrastrukture in komunalnih vodov-** Vse infrastrukturne objekte, naprave in druge objekte, ki so del infrastrukture, je potrebno ustrezno zaščititi ter zagotoviti nemoteno oskrbo po vseh infrastrukturnih vodih in napravah. Morebitne poškodbe je potrebno sanirati v najkrajšem možnem času. V kolikor je potrebno z načrtovanimi ureditvami odstraniti del kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, ga je potrebno nadomestiti z novim, ki se prilagodi načrtovanim ureditvam. V kolikor se med gradnjo najde infrastruktura, ki ni v

katastru oziroma ni evidentirana, je potrebno dela ustaviti oziroma o tem obvestiti pristojnega upravljavca omrežja.

- **Odvodnjavanje** Meteorne in druge morebitne odpadne vode iz parcel in zunanjih ureditev ter priključkov ne smejo biti speljane na ceste in v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.
- **Gradbiščni in transportni promet**
 - **Dogovor z Občino Brežice** - Pred uporabo občinskih cest in drugih površin za potrebe gradbiščnega oziroma transportnega prometa mora investitor oziroma izvajalec z Občino Brežice skleniti dogovor, s katerim se določijo pogoji uporabe, potrebni ukrepi, način sanacije ter odgovornost za morebitne poškodbe in povračilo stroškov oziroma odškodnina zaradi uporabe teh površin.
 - za potrebe gradbiščnega in transportnega prometa se lahko uporabljajo občinske ceste in druge površine v upravljanju Občine. Trase prevoznih poti in lokacije za odlagališča materiala se izberejo tako, da so čim manj prizadeti bivalno in naravno okolje ter obstoječe ureditve. V primeru, da bodo občinske ceste oz. površine v upravljanju Občine, zaradi gradnje oziroma organizacije gradbiščnega in obvoznega prometa dodatno prometno obremenjene, je potrebno pred njihovo **uporabo izvesti vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihove ustrezne nosilnosti, prometne varnosti in prevoznosti, vključno z rekonstrukcijo oziroma sanacijo vozišča, oz. izvedbo ukrepov za zadostno zaščito šibkejših udeležencev v prometu.**
 - **Posnetek stanja občinskih cest** - Pred začetkom gradnje oziroma pred uporabo posamezne občinske ceste za potrebe gradbiščnega oziroma transportnega prometa je potrebno **izdelati posnetek dejanskega stanja** vozišča, bankin, muld in drugih pripadajočih površin, ki bo predstavljal podlago za ugotavljanje morebitnih poškodb zaradi gradnje in gradbiščnega prometa.
 - **Odpravljanje poškodb** Poškodbe in posledice gradbiščnega oziroma transportnega prometa na občinskih cestah in drugih uporabljenih površinah je potrebno **odpravljati sproti** oziroma nemudoma po njihovem nastanku in ne šele po zaključku gradnje. Po zaključku gradnje je potrebno vse uporabljene občinske ceste, poti in druge površine sanirati najmanj v obsegu, potrebnem za vzpostavitev stanja, ugotovljenega s predhodnim posnetkom, oziroma jih urediti v boljše stanje.
 - **Prometna infrastruktura v naseljih** - V kolikor je potrebno, se zgradijo tudi pločniki, avtobusna postajališča ter ostala prometna infrastruktura z gradbiščem tangiranih naseljih, kjer jih še ni. Prav tako se zagotovi hkratna gradnja javne razsvetljave in njenih priključnih mest.
 - **Vzdrževanje ostalih prometnic in infrastrukture** Med gradnjo državne ceste, ki je del DPN, ne sme biti ovirana izvedba rednega vzdrževanja, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na ostalih prometnicah in vgrajeni infrastrukturi.
 - Gradbiščne baze, objekti in skladišča gradbenega materiala, prav tako odlagališča odvečnega gradbenega materiala, naj se ne umešča v neposredno bližino naselij ter na varovanih območjih. V kolikor obstoječe cestno omrežje ne omogoča le-tega, se lahko načrtujejo tudi nove gradbiščne poti, ki se po končani gradnji povrnejo v isto oz. boljše stanje.

Obrazložitev

Občina Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, je dne 1. 9. 2026 pozval Občino Brežice, Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, k podaji Mnenja k Predlogu državnega prostorskega načrta za državno cesto Krško – Brežice (k obvestilu o javni objavi predloga in okoljskega poročila). Gradivo je bilo dostopno na spletni strani https://dokumenti-pis.mop.gov.si/iavno/veljavni/02_rep_priprava/965/index1.html oziroma na spletnem portalu GOV.SI Državno prostorsko načrtovanje I GOV.SL.. Vlagatelju se izda pozitivno mnenje s pripombami.

Pripravili:
Teja Leben
Višja svetovalka I

Mateja Tomše
Višja svetovalka III

Vodja oddelka:
David Flajnik

POTRDILO O SKLADNOSTI ELEKTRONSKE KOPIJE DOKUMENTA V FIZIČNI OBLIKI

Informacijski sistem ODOS »Občine Brežice«, potrjuje, da je elektronska kopija original fizičnega dokumenta evidentirana v sistemu ODOS pod številko [3502-0387/2026 - 2](#).

Potrdilo je izdano skladno s 65.a členom Uredbe o upravnem poslovanju in potrjuje, da je elektronska kopija izvirnika dokumenta v fizični obliki istovetna z originalom.

To potrdilo je žigosano z elektronskim žigom izdajatelja potrdila in ustrezno evidentirano v sistemu.






MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja

MNENJE upravljalca javnega vodovoda in javne kanalizacije ter izvajalca gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v občini Brežice k projektni dokumentaciji za gradnjo objekta: OSNUTEK DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA CESTNO POVEZAVO OD KRŠKEGA DO BREŽIC

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.
naslov	Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice
št. mnenja	M-199/2026-20-SŠ
veza	SMERNICE št. 04-1557/07 in PROJEKTNI POGOJI št. PP-037/2013-30-MS (137/13) z dne 17. 6. 2013
datum	04.09.2026
predpis oz. podlaga za mnenje	Na podlagi 9. in 12. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 60/13 in 107/20), 5. člen Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Ur. list RS, št. 31/21-UPB), 43. člen Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami), 30. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 69/19, 37/23), 15. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice (Ur. list RS št. 40/2009, 54/2010, 87/2011, 104/2011 in 69/2019), 35. in 36. člena Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice ter Upoštevajo se določila Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 – ZVO-2 in 77/22), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 69/19) in Tehničnega pravilnika o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov (JP Komunala Brežice d.o.o., december 2019).
postopek vodila	Simona Šekoranja
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Aleksander ZUPANČIČ, direktor
podpis	

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe OBČINA BREŽICE
naslov ali poslovni naslov družbe Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe

POOBlašČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe OBČINA BREŽICE
naslov ali poslovni naslov družbe Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	OSNUTEK DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA CESTNO POVEZAVO OD KRŠKEGA DO BREŽIC
kratak opis gradnje	Parcele na območju, kjer poteka državna cesta Krško - Brežice

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta

datum izdelave

projektant (naziv družbe)

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE*podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje*

številka poročila

datum izdelave poročila

izdelovalec poročila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja



JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca



NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI

pogoji za izvajanje gradnje

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJAobrazložitev mnjenja
(strokovna in pravna utemeljitve)**POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA z OBRAZLOŽITVIJO MNENJA****VODOVOD:**

1. Pri pripravi načrtovane cestne povezave se morajo upoštevati določila *Uredbe o oskrbi s pitno vodo* (Ur. list RS, št. 88/12), določila *Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice* (Ur. list RS, št. 69/19, 37/23) in določila *Tehničnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo na območju občine Brežice* (JP Komunala Brežice d.o.o., december 2019).
2. Izvajanje gradnje mora biti v skladu z veljavno zakonodajo in projektno dokumentacijo, ob upoštevanju določil *Tehničnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo na območju občine Brežice* (JP Komunala Brežice d.o.o., december 2019). Upoštevati je treba zahteve upravljavca, določene s *Tehničnim pravilnikom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Brežice* (JP Komunala Brežice d.o.o., december 2019), kot tudi specifična navodila izdelovalcev elementov vodovodov (10. člen *Tehničnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo na območju občine Brežice*, JP Komunala Brežice d.o.o., december 2019).
3. Predvidena gradnja po predloženi projektni dokumentaciji posega v varovalni pas obstoječega javnega vodovoda, ki jih je potrebno pri gradnji upoštevati in ustrezno zaščititi v skladu z določili *Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice* (Ur. list RS, št. 69/19, 37/23) ter *Tehničnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo na območju občine Brežice* (JP Komunala Brežice d.o.o., december 2019).
4. Ob izvedbi načrtovane cestne povezave je treba na območjih križanj, približevanj oziroma drugih posegov v obstoječe javno vodovodno omrežje

predvideti ustrezno zaščito, prestavitev oziroma rekonstrukcijo vodovodnih cevovodov.

5. V okviru nadaljnjih faz projektiranja se v sodelovanju z upravljavcem javnega vodovoda preveri stanje in dotrajanost obstoječih cevovodov ter določi odseke, na katerih je zaradi njihove starosti, materiala, stanja oziroma vpliva načrtovanega posega smiselno oziroma potrebno izvesti rekonstrukcijo ali obnovo. Natančen obseg, način in tehnične rešitve rekonstrukcije oziroma obnove vodovodnega omrežja se določijo naknadno, na podlagi projektne dokumentacije in po predhodni uskladitvi z upravljavcem javnega vodovoda.
6. Vodovod mora potekati tako, da je na vsakem mestu možen dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe vzdrževanja (38. člen Tehničnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo na območju občine Brežice, JP Komunala Brežice d.o.o., december 2019).
7. Upoštevati je potrebno naslednje tehnične zahteve (38., 39. in 33. člen Tehničnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo na območju občine Brežice, JP Komunala Brežice d.o.o., december 2019):

minimalne horizontalne odmike od vodovodnih cevovodov:

- objekti (zunanji rob stavbe): 2 m od javnega vodovodnega cevovoda, 1 m od vodovodnega priključka,
- greznice: 4 m, plinske cisterne: 2 m,
- drevesa: 2 m, okrasno grmičevje: 1 m,
- fekalna in mešana kanalizacija na manjši ali enaki globini: 3 m,
- fekalna in mešana kanalizacija na večji globini: 1,5 m,
- padavinska kanalizacija na manjši ali enaki globini: 1,5 m,
- padavinska kanalizacija na večji globini: 1 m,
- plinovodi, elektrovi, kabli javne razsvetljave in PTT napeljave na manjši, večji ali enaki globini: 1 m,
- toplovod na manjši, večji ali enaki globini: 1 m

minimalne vertikalne odmike pri križanjih vodovoda z ostalo infrastrukturo (merjeno od medsebojno najbližjih sten vodovoda in drugih komunalnih naprav):

vodovod pod oziroma nad kanalizacijo:

- vertikalni odmik je najmanj 0,3 m
 - ♦ (vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi, ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 2 m na vsako stran),

vodovod pod oziroma nad toplovodom:

- vertikalni odmik je najmanj 0,3 m
 - ♦ (vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi, ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi toplovoda najmanj 1 m na vsako stran; v primeru, da poteka vodovod nad toplovodom, mora biti toplovod toplotno izoliran),

vodovod pod oziroma nad plinovodom, PTT, signalnimi ali elektro kabli:

- vertikalni odmik je najmanj 0,5 m
 - ♦ (plinovod in vsi kabli morajo biti vgrajeni v zaščitni cevi in ustrezno signalizirani, ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi vodovoda najmanj 0,5 m na vsako stran).

8. Minimalni odmik vodovodnega cevovoda od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov praviloma ne sme biti manjši od 1,5 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom cevi v osi vodovoda in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta, kot 35° (38. člen Tehničnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo na območju občine Brežice, JP Komunala Brežice d.o.o., december 2019).
9. Razdalja med temenom vodovodne cevi in niveleto terena je (20. člen Tehničnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo na območju občine Brežice, JP Komunala Brežice d.o.o., december 2019):
 - v vozniških površinah min. 1,2 m, maks. 2,0 m,
 - v nevozniških površinah min. 1,0 m, maks. 2,0 m,

- vodovodni priključki 0,8 m, na izpostavljenih legah 1,0 m.
10. Križanja ostalih komunalnih vodov z vodovodom morajo potekati horizontalno (brez vertikalnih lomov). Križanja se izvedejo pravokotno, izjemoma je lahko kot prečkanja osi vodovoda in osi druge instalacije med 45° in 90°, vendar nikakor ne manjši kot 45° (32. člen Tehničnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo na območju občine Brežice, JP Komunala Brežice d.o.o., december 2019).
 11. Predvideti je zaščito vodovodne cevi pod vsemi urejenimi površinami (razen pod zelenicami), pod voznimi površinami in v drugih primerih, ko bo dostop otežen ali onemogočen (ograja, oporni zid, škarpa,...). Material zaščitne cevi je PVC, PE ali pregibna cev, velikost zaščitne cevi pa je za priključne cevi do DN 32 (d 40) najmanj d 90, za priključne cevi do DN 50 (d 63) pa najmanj d 110 (41. in 93. člen Tehničnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo na območju občine Brežice, JP Komunala Brežice d.o.o., december 2019).
 12. Med gradnjo je zagotoviti stabilnost obstoječih vodovodnih cevi. Na mestu prečkanja obstoječega vodovoda je potrebno gradbeno-zemeljska dela izvajati previdno (predhodni ročni odkop, da ne bi prišlo do poškodbe vodovoda). Pri zasutju pa je potrebno pazljivo zasipavati in utrjevati material (41. člen Tehničnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo na območju občine Brežice, JP Komunala Brežice d.o.o., december 2019).
 13. Če med gradnjo pride do kakršnihkoli poškodb javnega vodovoda, vsi stroški sanacije bremenijo izvajalca del oz. uporabnika. Sanacijo opravijo vodovodni vzdrževalci upravljavca javnega vodovoda (4. točka 42. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice, Ur. list RS, št. 69/19, 37/23).
 14. Investitor je dolžan zagotoviti evidentiranje sprememb na gospodarski javni infrastrukturi in vnos podatkov sprememb v kataster gospodarske javne infrastrukture (vpis objektov novozgrajene oz. rekonstruirane infrastrukture v uradne evidence). Ob vsaki novogradnji ali menjavi cevovoda, armatur, priključkov ali drugih delov vodovoda, se obvezno pred zasipom na stroške investitorja izdela geodetski posnetek poteka cevi, križanj, armatur, lokov, priključkov, izriše shemo vozlišč in izdela elaborat geodetskega načrta vodovoda ter izvrši vnos elaborata v kataster gospodarske javne infrastrukture (108. člen Tehničnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo na območju občine Brežice, JP Komunala Brežice d.o.o., december 2019).
 15. Upošteva se tudi vsa druga določila *Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice* (Ur. list RS, št. 69/19, 37/23) in *Tehničnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo na območju občine Brežice* (JP Komunala Brežice d.o.o., december 2019).

JAVNA KANALIZACIJA:

1. Predvidena gradnja posega v varovalni pas in na traso obstoječe javne kanalizacije, ki prečka predmetno območje in katerega je potrebno pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji upoštevati in obravnavati v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje in področja gospodarske javne infrastrukture. Glede na dejstvo, da je obstoječi kanal zelo pomemben za odvajanje odpadne vode, se v projektu za obnovo RTP 110/20 kV Brežice predvidi pregled kanala s kamero in po potrebi naredi relining – oplaščenje kanalizacijskega cevovoda.
2. Upoštevati je potrebno naslednje tehnične zahteve (11. in 10. člen Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Brežice, JP Komunala Brežice d.o.o., februar 2022):
 - minimalne horizontalne odmike od javnih kanalizacijskih cevovodov:
 - objekti (zunanji rob stavbe): 2 m,
 - drevesa: 2 m, okrasno grmičevje: 1 m,
 - vodovod na večji ali enaki globini (fekalna in mešana kanalizacija): 3 m,
 - vodovod na manjši globini (fekalna in mešana kanal.): 1,5 m,
 - vodovod na večji ali enaki globini (padavinska kanal.): 1,5 m,
 - vodovod na manjši globini (padavinska kanalizacija): 1 m,

- plinovodi, elektrovi, kabli javne razsvetljave in PTT napeljave na večji, manjši ali enaki globini: 1 m,
 - toplovod na večji ali enaki globini: 0,8 m,
 - toplovod na manjši globini: 0,5 m.
- minimalne vertikalne odmike pri križanjih kanalizacije z ostalo infrastrukturo (merjeno od medsebojno najbližjih sten kanalizacije in drugih komunalnih naprav):
- ♦ vodovod pod oziroma nad kanalizacijo:
 - vertikalni odmik je najmanj 0,3 m
 - ♦ (vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi, ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 2 m na vsako stran),
 - ♦ kanalizacija pod plinovodom, toplovodom, telekomunikacijsko napeljavo ali električnimi kabli:
 - vertikalni odmik je najmanj 0,5 m
 - ♦ (plinovod, telekomunikacijske napeljave in električni kabli morajo biti vgrajeni v zaščitni cevi, ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 2 m na vsako stran),
 - ♦ kanalizacija nad plinovodom, toplovodom, telekomunikacijsko napeljavo ali električnimi kabli:
 - vertikalni odmik je najmanj 0,5 m.
3. Horizontalni odmik (svetli) od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne sme biti manjši od 1,5 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom kanala v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta, kot 35° (11. člen Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Brežice, JP Komunala Brežice d.o.o., februar 2022).
 4. Kanalizacija mora praviloma potekati pod drugimi komunalnimi vodi. Upoštevajo se tudi naslednje omejitve:
 - dimenzije kanalov in padci se praviloma zaradi križanja ne smejo spreminjati;
 - preprečen mora biti izliv onesnažene vode v druge podzemne naprave;
 - preprečiti je nevarnost okužbe vodovoda (9. člen Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Brežice, JP Komunala Brežice d.o.o., februar 2022).
 5. Pri križanju kanalizacije z drugimi podzemnimi inštalacijami kanalizacija načeloma poteka horizontalno in brez vertikalnih lomov. Križanja morajo potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot prečkanja osi kanalizacije in osi druge podzemne instalacije med 45° in 90°, vendar nikakor ne manjši kot 45° (9. člen Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Brežice, JP Komunala Brežice d.o.o., februar 2022).
 6. Pred začetkom gradnje je potrebno obvestiti JP Komunala Brežice d.o.o., enoto odvajanja in čiščenja odpadnih voda, zaradi dogovora glede zaščite kanalizacije ter nadzora nad izvajanjem del s strani upravljavca kanalizacije. Če med gradnjo pride do poškodbe obstoječega kanalizacijskega cevovoda, stroški sanacije bremenijo izvajalca del oz. investitorja. Sanacijo opravijo vzdrževalci upravljavca javne kanalizacije (33. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice, Ur. list RS, št. 69/19).
 7. Upošteva se tudi vsa druga določila *Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice* (Ur. list RS, št. 69/19) in *Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Brežice* (JP Komunala Brežice d.o.o., februar 2022).

KOMUNALNI ODPADKI:

1. Upoštevajo se določila *Zakona o varstvu okolja* (Uradni list RS, št. 44/22), *Uredbe o odpadkih* (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 – ZVO-2

O b r a z l o ž i t e v :

Vložnica: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, z vlogo dne 01.09.2026 zaprosila Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice, kot pristojno za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Brežice, za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Brežice ter za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Brežice, za izdajo mnenja za gradnjo objekta »OSNUTEK DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA CESTNO POVEZAVO OD KRŠKEGA DO BREŽIC«, na zemljišču s parc. št. na območju parcel, kjer poteka državna cesta k.o. kjer potekajo omenjene ceste.

Vlogi je bilo priloženo:

- pretekla pridobljena dokumentacija s strani pristojnih mnenjedajalcev.

Po pregledu vloge, predložene projektne dokumentacije ter obstoječih evidenc upravljavca javnega vodovoda in javne kanalizacije je ugotovljeno, da predvidena gradnja posega v varovalni pas in na traso obstoječega in predvidenega javnega vodovoda ter v varovalni pas in na traso obstoječe in predvidene javne kanalizacije, zato je izdaja pozitivnega mnenja k predvideni gradnji pogojevana z upoštevanjem vseh navedenih pogojev za gradnjo predmetnega objekta.


Pri gradnji morata investitor in izvajalec del upoštevati vse v mnenju predpisane pogoje, kakor tudi vse utemeljene zahteve pooblaščenega predstavnika upravljavca javnega vodovoda in javne kanalizacije, podane ob priliki nadzora.

Za pripravo in izdajo projektnih ter drugih pogojev in mnenj na podlagi 44. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami) ni plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil.

Projektni pogoji oziroma mnenje so izdani na podlagi 42. in 43. člena Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami) in predstavljajo strokovno stališče mnenjedajalca v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

Ker projektni pogoji oziroma mnenje niso upravna odločba, zoper njih ni dovoljena samostojna pritožba.

Pripravila:
Simona ŠEKORANJA



V r o č i t i :

- OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
- Spis – tu

Direktor:
Aleksander ZUPANČIČ



☐ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA

☐ Obrazložitev



Inovativna - družbeno odgovorna - okolju prijazna

Cesta bratov Milavcev 42,

8250 Brežice

www.komunalna-brežice.si



8250  SLOVENIJA
BREŽICE
Pogodba

07 09 2026 15 52

0,019kg

30793

R

RA 9668 8436 3 SI



OBCINA BREŽICE
CESTA PRVIH BORCEV 18
8250 BREŽICE

R!

