

Naša št.: 2019 - 005

Datum: 17.04.2019

PREJETO**18. 04. 2019**

Podjetje Elektronik Kranjc d.o.o. na podlagi 9. in 12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Ur. list RS št. 60/2013) 50. in 1. odstavka, 12. člena Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice (Ur. List RS, št.: 36/2008), Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice z dne 18.03.2016, ter vloge stranke **Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice** za njo po pooblastilu **ACER Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto**, izdaja naslednje:

PROJEKTNE POGOJE ŠT.: 2019-005
upravljavca infrastrukture javne razsvetljave


Investitorju, **Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice**, se dajejo projektni pogoji k projektu »**Ureditev površin za promet kolesarjev in pešcev ob R1-220/1334 Krško – Brežice od km 11,090 do km 12,015**«, vrsta projektne dokumentacije: **IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev)**; vrsta gradnje: **rekonstrukcija**; št. projekta: **PR-R17/2018**; datum izdelave projekta: **januar 2019**.

1. Pogoji se dajejo na osnovi priloženega projekta – **IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev)**, št. projekta: **PR-R17/2018**. V primeru odstopanja od navedene dokumentacije projektni pogoji prenehajo veljati.
2. Investitor je dolžan pred pričetkom zemeljskih del pri Elektronik Kranjc d.o.o. naročiti označitev obstoječih kablov javne razsvetljave, ki potekajo po obravnavanem območju, obstoječe kable javne razsvetljave je potrebno ustrezno zaščititi oziroma jih prestaviti.
3. Če se izvajalec pri izkopih naleti na kable javne razsvetljave, ki niso vrisani v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati upravljavca infrastrukture javne razsvetljave.
4. Izkopi v bližini kablov javne razsvetljave je potrebno izvajati samo z ročnim izkopom pod nadzorom upravljavca javne razsvetljave. Minimalni horizontalni odmik kanalizacije od kablov javne razsvetljave je 1 m, minimalni vertikalni odmik pa 0,5 m.

5. Križanja kanalizacije z kabli javne razsvetljave se izvede tako, da kanalizacija poteka pod kablom javne razsvetljave. Kable javne razsvetljave je potrebno na mestu križanja položiti v mapitel cev, dolžine minimalno 1,5 m na vsako stran križanja. V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati detalje križanja kabla javne razsvetljave in kanalizacije.
6. V kolikor ni mogoče zagotoviti zgoraj navedenih pogojev, bo potrebno na stroške investitorja prestaviti obstoječe kable javne razsvetljave in ostalo infrastrukturo javne razsvetljave.
7. V primeru poškodb na kablilih javne razsvetljave in ostali infrastrukturi, zaradi posega v prostor, krije stroške sanacije le teh investitor. O vseh poškodbah je potrebno obvestiti upravljavca infrastrukture javne razsvetljave.
8. Upravljavec infrastrukture javne razsvetljave ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala na obstoječi infrastrukturi, zaradi gradnje po navedenem projektu.
9. Upravljavcu mora biti omogočen dostop do infrastrukture javne razsvetljave. V kolikor je po realizaciji gradnje, v neposredni bližini infrastrukture javne razsvetljave, brez soglasja upravljavca posajeno drevje in grmičevje ali pomožni oziroma začasni objekti, upravljavec infrastrukture javne razsvetljave zaradi popravila zadevne infrastrukture, ne krije stroškov morebitnih poškodb.
10. Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati:
 - Zakon o varstvu pri delu (Ur. list RS št. 56/99, s sprem.)
 - Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur.list RS št.29/92)
 - Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.list RS št. 101/04)
11. Investitor je dolžan zagotoviti evidentiranje sprememb na gospodarski javni infrastrukturi in vnos podatkov sprememb v občinski kataster javne razsvetljave ter vpis novozgrajene oziroma rekonstruirane infrastrukture v uradne evidence.

Elektronik Kranjc d.o.o.

Direktor:

Jože Kranjc **elektronik**
K R A N J C d . o . o .
Cesta prvih borcev 41 Brežice