

IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

PODATKI O STAVBI

Naziv stavbe: **VEČNAMENSKI DOM CERKLJE OB KRKI**

Lokacija stavbe: parc. 3149/7-delno, 3150/3, 3151/3, 3152/7, 3152/8, 3152/3 in 3151/4 vse k.o. 1302 Cerklje

Investitor: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice

Odgovorni vodja projekta: MARIJA VLAHUŠIĆ inž. gradb. G-9073

Odgovorni izdelovalec izkaza: MOJCA HLASTAN, u.d.i.a., ZAPS A-1557

Datum izdelave projektne dokumentacije: januar 2023

elaborat izdelan (ustrezno obkroži): a) po smernici
b) po zadnjem stanju tehnike

Osnova za izdelavo je tehnična smernica TSG-1-005:2012 ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBAH

ZAŠČITA PRED HRUPOM V OKOLJU

Izračun, izveden na podlagi (ustrezno obkroži):

a) mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnični smernici)

b) izmerjenih ali izračunanih ravni hrupa v okolju

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe:

Ldn [dB(A)]60	Lveč [dB(A)] 60	Lnoč [dB(A)]60
---------------	-----------------	----------------

ZVOČNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE

				načrtovani ukrepi	izvedeni ukrepi	
ločilni element ali prostor		projektne vrednosti		izračunane vrednosti	izmerjene vrednosti	
oznaka/ pozicija	element ali sklop elementov	oznaka veličine (enota)				ustreza (da/ne)
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI						
	zunanj nosilni zid (fasadna stena)	R'w	35dB	50 dB		da
ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI						

ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBI

zvočna izolacija notranjih ločilnih elementov

				načrtovani ukrepi	izvedeni ukrepi	
ločilni element ali prostor		projektne vrednosti		izračunane vrednosti	izmerjene vrednosti	
oznaka/ pozicija	element ali sklop elementov	oznaka veličine (enota)				ustreza (da/ne)
NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.)						
	stene med deli stavb različne namembnosti in prostori različnih uporabnikov	R'w	52dB	50dB		
	stena brez vrat med drugimi delovnimi prostori istega uporabnika	R'w	46dB	50dB		
NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI (medetažne konstrukcije, podesti, stopnice)						

ODMEVNI HRUP

				načrtovani ukrepi	izvedeni ukrepi	
		projektne vrednosti		izračunane vrednosti	izmerjene vrednosti	
oznaka/ pozicija						ustreza (da/ne)

HRUP OBRATOVALNE OPREME

				načrtovani ukrepi	izvedeni ukrepi	
ločilni element ali prostor		projektne vrednosti		izračunane vrednosti	izmerjene vrednosti	
oznaka/ pozicija	prostor	oznaka veličine (enota)				ustreza (da/ne)
OBRATOVALNA OPREMA						

OPOMBE

(izdelovalca izkaza in merilca)

podpis izdelovalca elaborata:
Mojca Hlastan, u.d.i.a.

