



KLET - notranje neto površine			
	VEČNAMENSKA DVORANA notranje površine [m <sup>2</sup> ]		80,85
6.01	PROJEK	VEDENKA	6,00
6.02	NO 2	VEDENKA	7,00
6.03	GAZDARSTVA, BUNDA	VEDENKA	10,00
6.04	TO	VEDENKA	3,00
6.05	PROJEK ZA VAG, PROJEK (VULNUCA)	VEDENKA	10,00
6.06	VE IL, ČISTILA	VEDENKA	10,00
KRAJEVNA SKUPNOST notranje površine [m <sup>2</sup> ]			24,20
6.07	PROJEK TILORIS-a BUDENJE	VEDENKA	10,00
SKUPAJ notranje površine			105,05 m <sup>2</sup>

KLET - zunanje pokrite površine			
	TELEKOM SLOVENIJE: zun. pokrite površine [m <sup>2</sup> ]		6,00
6.08	STOPENJ, ZUNANJE DOSTOP DO KLETI	VEDENKA	6,00
SKUPAJ zunanje pokrite površine			6,00 m <sup>2</sup>

- LEGENDA:
- požarna odpornost 60 min
  - požarna vrata s samozapiralom 30 min
  - izhod iz objekta
  - smer zapustitve objekta
  - meja požarnega sektorja v objektu
  - varnostna razsvetljava
  - sistem avtomatskega in ročnega javljanja požara
  - EK 179 - evakuacijska kljuka po SIST EN 179
  - <sup>9.</sup> - gasilnik na prah 9EG
  - <sup>12.</sup> - gasilnik na CO2 - 5EG
  - <sup>12.</sup> - gasilnik na prah 12EG

TLORIS KLETI

INVESTITOR: OBČINA BREŽICE CPB 18, 8250 BREŽICE		<i>Feniks 2 d.o.o.</i> Zagorje ob Savi		
OBJEKT: VEČNAMENSKI DOM CERKLJE OB KRKI		NAČRT POŽARNE VARNOSTI		
RISBA: TLOORIS KLETI		FAZA PROJEKTA: PZI		
PROJEKTANTI	IME IN PRIIMEK	IDENTIF.ŠT.	DATUM	PODPIS
VODJA PROJEKTA:	MARIJA VLAHUŠIČ i.g.	IZS G-9073	december 2022	
ODG.PROJEKTANT:	VALERIJA SKOK u.d.i.g.	IZS PI PV0678	december 2022	<i>Valerija Skok</i>
PROJEKTANT:				
ŠT.NAČRTA: PV 290-12/22	MERILO: 1 : 100	DATUM:december 2022		ŠT.RISBE: 2