



Številka: 35024-80/2026-6

Datum: 2. 7. 2026

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi prvega odstavka 129. člena v povezavi z drugim odstavkom 122. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in spremembe; v nadaljevanju: ZUreP-3) ter 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, in spremembe; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

M N E N J E

s področja upravljanja z vodami k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta za umestitev fotonapetostne naprave Brezje; Občina Brežice

Pri pripravi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za umestitev fotonapetostne naprave Brezje (v nadaljevanju: Osnutek OPPN), ki ga je izdelala družba ARPLAN d.o.o. Arhitektura in urbanizem, Kovinarska 9, 8270 Krško **so** bile v celoti upoštevane Splošne smernice s področja upravljanja z vodami in Podrobnejše usmeritve za pripravo OPPN, št. 35024-18/2026-3 z dne 25. 2. 2025, zato na predmetni Osnutek OPPN izdajamo **pozitivno mnenje**.

Obrazložitev:

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (v nadaljevanju: občina), je javno objavila Osnutek OPPN in naslovni organ po elektronski pošti, z dne 20. 4. 2026, pozvala, da v skladu s prvim odstavkom 129. člena v povezavi z drugim odstavkom 122. člena ZUreP-3, poda mnenje s področja upravljanja z vodami k Osnutku OPPN. Občina je dne 19. 5. 2026 zaprosila za odložitev izdaje mnenja zaradi sprememb vsebine odloka in usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Dne 24. 6. 2026 je občina posredovala usklajeno gradivo ter predlagala nadaljevanje postopka in izdajo mnenja.

Javno objavljeno gradivo vsebuje:

- Osnutek OPPN: tekstualni del, grafični del, spremljajoče gradivo,

ZV-1 v šestem odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda mnenje v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju, s katerim ugotovi ali so bile podane smernice upoštevane.

Predmet osnutka OPPN je umestitev proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije in sicer sončne energije (fotonapetostna naprava) za proizvodnjo električne energije. Predmetna ureditev se načrtuje kot spremljajoča energetska dejavnost na kmetijskem zemljišču, pri čemer se ohranja njegova osnovna raba in funkcija tudi v prihodnje. Območje urejanja zajema večji del parcele št. 1144/9, k.o. 1310 Nova vas in v celoti meri 2,25 ha. FN Brezje je zasnovana kot talna sončna elektrarna, sestavljena iz 2.340 fotonapetostnih modulov, nameščenih na kovinsko stebrno podkonstrukcijo. Posamezni fotonapetostni moduli so tipičnih dimenzij približno 2,0 × 1,1 m. V okviru OPPN je predvidena umestitev naprave za shranjevanje električne energije (BHEE). Lokacija BHEE je na enotnem platoju skupaj s TP, ki je umeščen ob lokalni cesti v severozahodnem delu območja OPPN. Plato bo asfaltiran v dimenzijah cca. 10 m x 20 m. Višinske razlike se rešujejo z brežinami. Plato bo ograjen z začitno kovinsko ograjo

višine 2,5 m. Načrtovana moč za baterijski hranilnik je 1,25 MW in kapaciteta 5 MWh (4-urno delovanje). Ob BHEE na enotnem platoju se postavi tipska TP, velikosti cca. 4 m x 3 m in višine do 3 m.

Na podlagi vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da se območje OPPN ne nahaja na vodovarstvenem območju, evidentiranem poplavnem območju niti vodnem ali priobalnem zemljišču. Na podlagi opozorilne karte verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov (GeoZS 1: 25.000) je območje predmetne gradnje evidentirano z majhno, srednjo in veliko stopnjo verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov, na podlagi opozorilne karte verjetnosti pojavljanja ploskovne erozije (GeoZS 1: 25.000) pa z majhno stopnjo verjetnosti pojavljanja erozije. Iz Poročila o geološko - geomehanski sestavi tal za gradnjo fotonapetostne elektrarne Brezjeza OPPN, ki ga je izdelal GEOSTERN, d.o.o. (marec 2026) izhaja, da na lokaciji niso ugotovljeni znaki nestabilnosti terena. Posegi se izvajajo na način, da se ohranja obstoječa stabilnost pobočja, skladno z geološko-geomehanskim elaboratom. Stabilnost terena se zagotavlja z naslednjimi ukrepi:

- izvajanje minimalnih posegov brez večjih izkopov, nasipov ali preoblikovanja terena,
- temeljenje konstrukcije s točkovnimi temelji ali vijačnimi piloti z vpetjem v kompaktno kamninsko podlago,
- izvajanje izkopov v suhem vremenu ter preprečevanje zastajanja vode na terenu,
- ureditev začasnega odvodnjavanja v času gradnje,
- razpršeno odvajanje padavinskih voda po terenu brez koncentriranega odtekanja,
- prepoved izvedbe ponikovalnic,
- po zaključku del izravnava in zatravitev vseh prizadetih površin.

Pred začetkom temeljenja mora temeljna tla pregledati pooblaščen geomehanik. Po potrebi se zagotovi občasni nadzor stabilnosti terena v času obratovanja.

Varstvo pred erozijo se zagotavlja z naslednjimi ukrepi:

- zagotovi se razpršeno odvajanje meteornih voda po terenu brez koncentriranih iztokov,
- travne ruše se na celotnem območju ohranjajo in redno vzdržujejo,
- prepovedani so večji posegi v relief oziroma večji nasipi in preoblikovanja terena po izvedbi elektrarne,
- po potrebi se z zatravitvijo oziroma z nasutjem drobnega prodca ali kamnitega drobirja izvede lokalna utrditev najbolj izpostavljenih območij pod kapnimi robovi modulov,
- sprotno se spremlja stanje terena ter se po potrebi izvedejo dodatni manjši protierozijski ukrepi v primeru lokalnega spiranja tal,
- zagotovi se izvedba začasnega odvodnjavanja meteornih voda v času gradnje skladno z geološko-geomehanskim poročilom.

Glede na navedeno je mnenje utemeljeno.

Postopek vodila:

Nika Pugelj, univ. dipl. geogr.
višja svetovalka I

p.p. Vodja Sektorja za mnenja območja spodnje Save:

Petra Klavžar Jamnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Vročiti:

- Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice – elektronsko vročanje (tadeja.ogorevc@brezice.si)
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana – po e-pošti (gp.mnvp@gov.si)