

Številka: **M-93/2026-20-SŠ**Veza: **Podrobnejše usmeritve M-40/2026-20-SŠ z dne 5. 3. 2026**

Datum: 29. 4. 2026

OBČINA BREŽICE			
Prejeto:	10-06-2026		
Sig. z.:	Številka:	Prih.	Vred.
602	3505 - 3/25	✓	✓

35

Na podlagi 9. in 12. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 60/13 in 107/20), 5. člen Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Ur. list RS, št. 31/21-UPB), 121. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 99/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25), 30. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 69/19, 37/23), 15. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice (Ur. list RS št. 40/2009, 54/2010, 87/2011, 104/2011 in 69/2019), 35. in 36. člena Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice izdajamo na vlogo **OBČINE BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice** kot pripravljavca prostorskega akta, naslednje

M N E N J E

upravljavca javnega vodovoda in javne kanalizacije ter izvajalca
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v občini Brežice na osnutek
»OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA UMESTITEV
FOTONAPETOSTNE NAPRAVE (FN) BREZJE

- I. OBČINI BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, se kot pripravljavcu prostorskega akta daje pozitivno mnenje k osnutku OPPN za umestitev fotonapetostne naprave (FN) Brezje, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje Arplan d.o.o., pod naslednjim pogojem:

- I. V Odloku o OPPN za umestitev FN naprave Brezje, v 31. členu se v petem odstavku za prvim stavkom doda nov stavek: »Za potrebe zagotavljanja požarne varnosti se lahko, ob izpolnjevanju tehničnih pogojev in ob zadostnih hidravličnih zmogljivostih javnega vodovodnega sistema, izvede priključitev na javni vodovod z vgradnjo nadzemnega hidranta, pod pogoji upravljavca sistema oskrbe s pitno vodo.«

O b r a z l o ž i t e v :

Vložnica: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, je z vlogo dne 20. 4. 2026 zaprosila Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice, kot pristojno za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Brežice, za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Brežice ter za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Brežice, za pridobitev mnenja k osnutku OPPN za umestitev FN Brezje.

Vlogi je bilo priloženo:

- ⇒ Gradivo »UMESTITEV FN BREZJE PRI VELIKI DOLINI« z dostopom na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si/sl/prostorski-portal/prostorski-akti).

Od izdaje naših podrobnejših usmeritev št. M-40/2026-20-SŠ z dne 5. 3. 2026 so na območju Brezja pri Veliki Dolini nastopile nove okoliščine in dejstva. Vodovodni sistem Brezje pri Veliki Dolini je namreč v postopku prenosa oziroma prevzema v upravljanje izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

Vložniku se izda pozitivno mnenje pod navedenim pogojem.

Pripravila:
Simona ŠEKORANJA



Direktor:
Aleksander ZUPANČIČ

Vročiti:

1. OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
2. Spis – tu





Komunala
Brežice d.o.o.

Inovativna - družbeno odgovorna - okolju prijazna
Cesta bratov Milavcev 42,
8250 Brežice
www.komunala-brezice.si



8250 BREŽICE
Pogodba

SLOVENIJA

09.06.2026 15:23
0,010kg
18887

R

RA 9565 8229 2 SI



OBČINA BREŽICE
CESTA PRVIH BORCEV 18
8250 BREŽICE

R₁

