



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,  
GOZDARSTVO IN PREHRANO**

DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 478 91 17  
E: gp.mkgp@gov.si  
www.mkgp.gov.si

Občina Brežice  
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Številka: 3504-24/2026/2

Datum: 4. 5. 2026

**Zadeva: Mnenje na osnutek OPPN za umestitev fotonapetostne naprave Brezje**

**Zveza:** vloga št. 3505-3/2025 z dne 20. 4. 2026

Stranka, Občina Brežice, ki jo zastopa župan Ivan Molan, je 20. 4. 2026 pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) podala vlogo za izdajo mnenja na osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za umestitev fotonapetostne naprave Brezje (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ID 6496, in navedla, da je gradivo za pripravo mnenja objavljeno na povezavi:

<https://www.brezice.si/sl/prostorski-portal/prostorski-akti/2026011913364505/obcinski-podrobni-prostorski-nacrt-za-umestitev-fotonapetostne-naprave-brezje>.

1. Zgoraj navedeno gradivo zajema:
  - Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev fotonapetostne naprave Brezje,
  - Občinski podrobni prostorski načrt za umestitev fotonapetostne naprave Brezje, ARPLAN d. o. o. Arhitektura in urbanizem, marec 2026,
  - Grafični del OPPN FN Brezje, ARPLAN d. o. o. Arhitektura in urbanizem, marec 2026.
2. Gradivo za pripravo mnenja na osnutek OPPN je ministrstvo pregledalo z vidika upoštevanja Smernic s področja varstva kmetijskih zemljišč za pripravo občinskih prostorskih načrtov št. 3502-56/2022/11 z dne 12. 7. 2023 (v nadaljnjem besedilu: smernice) in Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 44/22 in 78/23 – ZUNPEOVE in 100/25; v nadaljnjem besedilu: ZKZ) v povezavi z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 25/25 – odl. US in 75/25; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) in Zakonom o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 78/23 in 95/24; v nadaljnjem besedilu: ZUNPEOVE).
3. Iz gradiva je razvidno, da občina načrtuje fotonapetostno napravo kot talno agrofotovoltaiko. Območje OPPN zajema del zemljišča s parc. št. 1144/9 v k. o. Nova vas (1310), katerega bonitetna ocena znaša 33 bonitetnih točk. Območje OPPN obsega površino 2,25 ha.
4. Glede na določila smernic in veljavno zakonodajo ter predloženo gradivo ministrstvo pojasnjuje:  
V skladu z drugim odstavkom 3.a člena ZKZ je dopustno načrtovanje sončnih elektrarn na kmetijskih zemljiščih (in sicer le naprave, ki proizvajajo električno energijo z izrabo sončne energije, vključno s tehnično opremo, potrebno za njihovo delovanje, napravami za shranjevanje energije in priključki na omrežje) le na:

- predpisanih prednostnih območjih umeščanja fotonapetostnih naprav v skladu z zakonom, ki ureja uvajanje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije,
  - dopustnih dodatnih prostorskih ureditvah v območju državnega prostorskega izvedbenega akta v skladu z zakonom, ki ureja uvajanje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ali
  - v skladu s 3.č in 3.čč členom tega zakona ter na način agrofotovoltaike v skladu s 3.čč členom ZKZ.
5. Iz gradiva izhaja, da pobudnik ocenjuje, da je fotonapetostna naprava zasnovana kot talna agrofotovoltaika.

Prejeto gradivo vsebuje tudi prikaze postavitve fotonapetostnih panelov na kmetijska zemljišča.

6. Ministrstvo ugotavlja, da občina ustrezno zagotavlja tri pogoje iz 3.čč člena ZKZ za postavitve agrofotovoltaike, in sicer:
- gre za kmetijsko zemljišče z boniteto 33;
  - zemljišče je glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščeno med trajne travnike;
  - ne gre za območje uvedenih ali zgrajenih namakalnih sistemov.
7. Ministrstvo ugotavlja, da občina ni ustrezno obrazložila oziroma predvidela naslednjih predpisanih pogojev iz 3.čč člena ZKZ, in sicer:
- omogočena bo redna košnja trave ali paša živali;
  - glede na relief in uporabo zemljišča mora biti izbran ustrezen tip in način postavitve agrofotovoltaike;
  - nosilna konstrukcija in pritrditev konstrukcije agrofotovoltaike.

Ministrstvo meni, da predvidena postavitve konstrukcije ne omogoča strojne košnje zemljišča, saj predvideni odmiki od tal niso ustrezni. Nadalje ministrstvo ugotavlja, da iz gradiva ni razvidno, da bodo fotonapetostni paneli zagotavljali propustnost svetlobe na celotni površini naprave v tolikšni meri, da rast rastlin ne bo okrnjena.

8. Pripombe na Odlok:
- v tretjem odstavku 3. člena je navedeno, da je fotonapetostna naprava zasnovana kot talna agrofotovoltaika. Iz gradiva ni razbrati, da gre za napravo, ki bi skladno s prvim odstavkom 3.čč člena ZKZ zagotovila, da sončna svetloba v zadostni meri dosega pridelovalne rastline in s tem v največjem možnem obsegu zagotavlja kmetijsko proizvodnjo.
  - V prvem odstavku 5. člena in šestem odstavku 12. člena je navedeno, da se vzpostavi dodatni zeleni pas med obstoječim območjem naprave in poselitvijo. Ministrstvo pojasnjuje, da vzpostavljanje zelenih pasov z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami na kmetijskih zemljiščih ni dopustna.
  - V četrtem odstavku 6. člena je navedeno, da je razporeditev modulov zasnovana na način, da se preprečuje senčenje med vrstami. Ministrstvo se sprašuje, ali je na preostalem delu naprave v velikosti 1,5 ha senčenje prisotno in na kakšen način bo zagotovljena zadostna količina sončne svetlobe, ki bo omogočala kmetijsko proizvodnjo.
  - V 11. členu so navedeni pogoji za fotonapetostne module, ki med drugim predpisujejo razmike med vrstami, ki omogočajo zadostno osončenost posameznih modulov oziroma preprečujejo medsebojno senčenje. O senčenju/osončenosti zemljišča, ki zagotavlja kmetijsko proizvodnjo ni nikakršnega pogoja. Ministrstvo meni, da navedena višina od terena fotonapetostnih modulov ne omogoča strojne košnje in je nastavljena bistveno prenizko.

- V 18. in 29. členu je naveden način odvodnjavanja s katerim se ministrstvo ne strinja. Na podlagi izsledkov pilotnega projekta agrofotovoltaike, ki ga na posestvu Brdo izvaja Kmetijski inštitut Slovenije izhaja, da zaradi neustreznega odvodnjavanja prihaja do erozije. Tako odvodnjavanje iz modulov, kot namakanje zemljišč, ki so pokrita z moduli in niso deležna padavin je potrebno ustrezno predvideti.
  - V petem odstavku 27. člena je navedeno, da mora biti kmetijska dejavnost organizirana tako, da ne ovira delovanja fotonapetostne naprave. Ministrstvo pojasnjuje, da je bistven pogoj, ki ga je potrebno zagotoviti pri postavitvi agrofotovoltaike ravno nasproten, torej mora biti fotonapetostna naprava postavljena na način, da ne ovira kmetijske dejavnosti.
9. Ministrstvo pojasnjuje, da bo v kratkem pričelo s pripravo podzakonskega predpisa, ki bo določal podrobnejše pogoje za postavitve agrofotovoltaike.
10. Usmeritve iz tega mnenja bo ministrstvo upoštevalo v postopku podaje mnenja k predlogu OPPN za sončno elektrarno Brezje na podlagi ZUreP-3.

Pri naslednji vlogi v postopku priprave OPPN se sklicujte na številko tega dokumenta.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:  
Igor Ritonja  
sekretar

mag. Boštjan Ključevšek  
v. d. generalnega direktorja

Vročiti po elektronski pošti:

- naslovníku – e-naslov: [obcina.brezice@brezice.si](mailto:obcina.brezice@brezice.si)
- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev – e-naslov: [gp.mnvp@gov.si](mailto:gp.mnvp@gov.si)
- Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje – e-naslov: [gp.mope@gov.si](mailto:gp.mope@gov.si)