



09292024061300560

MATEJA SUŠIN BRENCI S.P.
ARTIČE 54 I

8253 ARTIČE

Številka: 132974 - NM/705-SH
Vaš znak: 2225
Datum: 13.6.2024

**Zadeva: Smernice, pogoji k OPPN ZA POSLOVNO CONO
SLOVENSKA VAS, EUP SLV-01 - JV**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) izdaja na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja (MATEJA SUŠIN BRENCI S.P., ARTIČE 54 I, 8253 ARTIČE), naslednje:

SMERNICE, POGOJE k OPPN ZA POSLOVNO CONO SLOVENSKA VAS, EUP SLV-01 - JV.

Pri posegu v prostor je potrebno upoštevati vse trase obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja Telekom Slovenije d.d., ki morajo biti vrisane v grafičnem delu OPPN. Za podatke o trasnih potekih vodov Telekoma Slovenije posredujete prošnjo na oddelek dokumentacije kabelskega omrežja NM (dco.nm@telekom.si). Točne trase obstoječih naročniških telekomunikacijskih kablov se določijo z zakoličbo. Glede na pozidavo oz. komunalno ureditev je potrebno izdelati ustrezen načrt zaščite in prestavitve ogroženih tras elektronskih komunikacij.

Za predvidene pozidave znotraj OPPN je potrebno predvideti novo elektronsko komunikacijsko omrežje z navezavo na najbližji TK kabelski jašek TK kabelske kanalizacije Telekoma Slovenije ob dostopni cesti. V telekomunikacijskih kabelskih ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez soglasja Telekom Slovenije d.d.. Za trase novih telekomunikacijskih vodov naj se predvidi kabelska kanalizacija s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s pomožnimi jaški.

Projekt zaščite in prestavitve TK instalacij ter načrt TK priključka se izdelava v fazi izdelave PGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov.

Lep pozdrav!

Pripravil:
Srečko Hudoklin



Žig: Vodja TKO osrednja
Slovenija:
Igorn Kern
d.d.



V vrednost: naslov, arhiv

