

LEGENDA

- HLAJENJE PREDTOK
- HLAJENJE POVRATEK
- KONDENZ
- PREBOJ SKOZI TALNO PLOŠČO
- PREBOJ SKOZI STROPNO PLOŠČO

OPOMBE:

- CEVI HLAJENJA SE VODIJO PO STROPU PRITLIČJA IN SE VERTIKALNO PRIKLJUČIJO DO POSAMEZNEGA KONVEKTORJA V 1.NADSTROPJU
- ODTOKI KONDENZA SE VODIJO POD STROPOM PRITLIČJA IN MORAJO BITI POLOŽENI S PADCEM PROTI VERTIKALI
- PRED POLAGANJEM CEVNIH INSTALACIJ NATANČNO PREGLEDATI IN PREUČITI PREDMETNO INSTALACIJO KAKOR TUDI INSTALACIJE VODOVODA, KANALIZACIJE, PREZRAČEVANJA IN ELEKTRIKE
- IZVAJALEC MORA MIKROLOKACIJO ELEMENTOV CEVNIH INSTALACIJ USKLADITI Z DRUGIMI IZVAJALCI (VODOVOD, KANALIZACIJA, PREZRAČEVANJE, RAZVETLJAVA
- ZA VSAKO SAMOVOLJNO POLAGANJE INSTALACIJ IN MOREBOTNO NEUSKLAJENOST Z OSTALIMI INSTALACIJAMI ODGOVARJA MORALNO IN MATERIALNO DOTIČNI IZVAJALEC

TLORIS PRITLIČJA

Sprem.	Datum	Opis spremembe	Ime	Podpis

menerga BUILDING ENERGY SYSTEMS

Menerga d.o.o.
Zagrebška cesta102, 2000 Maribor
Tel. +386 (0) 2 450 31 00
Fax +386 (0) 2 450 31 99
info@menerga.si
www.menerga.si

IDENT.ŠT.PROJ.POD.: 0464

INVESTITOR:	Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, SI-8250 Brežice
OBJEKT:	OŠ IN VRTEC CERKLJE OB KRKI
VRSTA NAČRTA:	4 – Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
VSEBINA:	HLAJENJE TLORIS PRITLIČJA
MERILO	1:50
ODG. VODJA PROJEKTA:	IDENT.ŠT.: PODPIS:
ODG. PROJEKTANT:	Drago WOLF, univ.dipl.inž.str IDENT.ŠT.: S-0435 PODPIS:
PROJEKTANT/OBDELOVALEC:	Ines AŽDAJIĆ, mag. inž. energ. IDENT.ŠT.: PODPIS:
ŠT. PROJEKTA:	0071-2014
ŠT. NAČRTA:	D-006/19
VRSTA PROJEKTA:	PZI
DATUM:	Julij 2019
ŠT.RISBE:	HL-02

!!! PREPOVEDANO NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN UPORABA PROJEKTA BREZ DOVOLJENJA PODJETJA !!!