





SPODNJA ARMATURA TALNE PLOŠČE



Palice - specifikacija						
ozn	oblika in mere [cm]		Ø	lg [m]	n [kos]	lgp [m]
Talna plošča (1 kos)						
1			12	6,00	7	42,00
2			10	1,00	88	88,00
Palice - izvlaček						
Ø [mm]	lgp [m]	Teža enote [kg/m]		Teža [kg]		
S500, Ø ≤ 12 mm						
10		88,00		0,63	55,70	
12		42,00		0,91	38,26	
Skupaj		93,97				


ZGORNJA ARMATURA TALNE PLOŠČE



Mreže - specifikacija						
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Talna plošča (1 kos)						
I-1	Q-283	215	290	2	4,44	55,32
I-2	Q-283	215	390	1	4,44	37,20
I-3	Q-283	143	390	1	4,44	24,80
Skupaj		117,31				
Mreže - izvlaček						
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	
Q-283	215	600	3	4,44	171,67	
Skupaj		171,67				
Mreže - načrt razreza						

HORIZONTALNE VEZI

POZ H1, Σl=17,40m



PREMER SIDRNA DOJŽINA	
Ø8	40 cm
Ø10	51 cm
Ø12	61 cm
Ø14	71 cm
Ø16	81 cm
Ø18	91 cm
Ø20	101 cm

C 25/30
S 500-B


OPOMBE:

- PREKLOPI ARMATURE SO NAVEDENI V TABELI

- ZAŠČITNI SLOJ BETONA JE 4,0cm

- PREKLOP "R-mreže" JE 75cm V NOSILNI SMERI IN 20cm V NENOSILNI SMERI

- PREKLOP "Q-mreže" JE 45cm V OBE SMERI

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:			
<div>MOZATK GRADBENIŠTVO, INŽENIRING</div> <div>IVAN AVGUŠTIN univ. dipl. inž. grad. s.p. GOLEK 7, 8270 KRŠKO - tel.: 07-49-03-830</div> <div>iden. št. pri IZS:1514</div>					
Investitor:	OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice	Odg. vodja projekta:	mag. M. RADAKOVIČ, u. d. i. grad., IZS G-1134	Datum:	
Naročnik:	OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice	Odgovorni projektant:	I. AVGUŠTIN, univ. dipl. inž. grad., IZS G-1281	Datum:	
Objekt:	Ureditev parkirišča za avtodome na Prešernovi cesti v Brežicah	Sodelavec:	A. NOVŠAK, inž. grad.		
Faza:	PZI				
Št. proj.:	P-2016/30	Št. načrta:	P-2016/30		
Datum:	Junij 2017	Merilo:	M 1:50, 1:25	Št. lista:	1

RISBA:

ARMATURNI NAČRT talne plošče