



Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vruncčeva 2a, 3000 Celje, izdaja na podlagi Uredbe o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS, št. 39/07) in na podlagi pooblastila družbe SODO, d.o.o. Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, ki se prenaša z Aneksom, št. 2 k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo podpisano z dne 20.04.2010 in soglasja Vlade RS k prenosu pooblastila (sklep, št. 36000-5/2008/2 z dne 30.10.2008) in na podlagi 48. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 27/07-EZ-UPB2 in nasl.; v nadaljevanju EZ), 50. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/04-ZGO-1-UPB-1 in nasl.) ter vloge stranke št.: 838/13 z dne 06.11.2013 vlagatelju:

TRASA D.O.O.
KETTEJEVA 16
2000 MARIBOR

PROJEKTNE POGOJE **Št.: RA K/219647/2013-MV**

za **objekt: »ureditev pločnika Cerina ob LC 024 121 v naselju Cerina z cestno razsvetljavo«,**
investitorja Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice:

1. Projektne pogoje dajemo na podlagi **priložene vodilne mape št.: 838/13**, ki jo je izdelala TRASA d.o.o., Kettejeva 16, 2000 Maribor V primeru odstopanja le te preneha veljavnost predmetnih projektnih pogojev.
2. Preko zemljišča, kjer je namenjena predvidena gradnja oziroma poseg v prostor **poteka, oziroma tangira NNO omrežje in NN podzemni kabli** katere je potrebno ustrezno zaščititi oziroma po potrebi prestaviti.
3. V skladu z **točka 2.** predmetnih projektnih pogojev je potrebno zakoličiti trase srednje napetostnih kablov 20 kV kot tudi NN kablov. V **koridorju 1 m** od skrajnih vodnikov SN kablov 20 kV ni dovoljeno izvajati nikakršnih del. Pri samem zakoličenju električnih vodov, bo Elektro Celje, d.d. na terenu izrisalo koridor kablov. Dela v bližini električnih vodov in naprav se lahko izvajajo **samo pod strokovnim nadzorom pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d na stroške investitorja.**
4. Prav tako bo potrebno VN 20 kV kabel in NN kabel glede na tangenco **ustrezno zaščititi** oziroma po potrebi **prestaviti. Zakoličbo, strokovni nadzor**, prestavitev in mehansko zaščito kabla bo po predhodnem naročilu na **stroške investitorja izvajalo Elektro Celje, d.d..**
5. Izkopi v bližini stojnih mest nadzemnih energetskih vodov s katerim bi bila zmanjšana statična stabilnost istih **so nedopustni**. Z ozirom na to se morajo izkopi omejiti na razdaljo **minimalno 2 m (NNO)** oziroma **minimalno 4 m (DV)** od stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov.
6. Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je **potrebno vnesti v gradbeni dnevnik**, isto pa mora biti parafirano s strani Elektro Celje, d.d. pooblaščenega predstavnika.
7. Vsa križanja in neposredno približevanje vodovodnega sistema z el.kabli je potrebno geodetsko posneti in posnetke dostaviti Elektro Celje, d.d.

8. Investitorja bremenijo vsi stroški zakoličenja in strokovnega nadzora pri delih v bližini električnih vodov in naprav, kar je v skladu z **10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj**, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (**Uradni list RS, št. 101/2010**).
9. Investitor je dolžan **najmanj 10 dni** pred pričetkom zemeljskih del pri Elektro Celje, d.d., naročiti zakoličbo vseh obstoječih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo po obravnavanem območju, mehansko zaščito istih oziroma predstavitev le teh, varnostne izklope ter nadzor nad izvajanjem zemeljskih del.
10. Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati **veljavne varnostne in tehnične predpise**.
11. Vsi stroški popravil poškodbe električni vodov in naprav, ki bi nastali kot posledica neupoštevanja predmetnih projektnih pogojev **bremenijo investitorja** predmetne gradnje.
12. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja si mora investitor pridobiti soglasje k projektnim rešitvam. Soglasje k projektnim rešitvam bo možno izdati na **podlagi izpolnjenih projektnih pogojev**.

Podatke elektro vodov, ki so v lasti in upravljanju Elektro Celje, d.d. si lahko pridobite v elektronski obliki pri g. Gabrič Robertu, tel. 07 4811709 ali na naslov robert.gabrič@elektro-celje.si pri katerem boste dorekli format zelenih podatkov.

Datum: 14.11.2013

Postopek vodil:
Milan Vahčič

Služba za razvoj:
Branko Mijoković, inž. elektroenergetike

Vročiti: 1 x naslov s prilogo
1 x služba vzdrževanja KK
1 x nadzorništvo Brežice
1 x arhiv


ELEKTRO CELJE,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
CELJE, Vrunčeva 2a

