



Za globine (zgornja kota cevi) <55cm (oziroma debeline tampona <30cm) se zgornje obbetoniranje izvede do spodnje kote asfalta.

	V ZELENICI	V PLOČNIKU	V CESTIŠČU
H (brez zaščite)	> 80 (100 za VN)	> 80	> 100
H (z obbetoniranjem)	50 – 80 *	40 – 80	50 – 100

\* – samo v posebnih primerih

projektant: 		investitor: <b>Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice</b>		objekt: <b>Pločnik, javna razvetljava, vodovod in kanalizacija ob novi povezovalni cesti</b>	
OP/OPDN: D. Mežič, d.i.e.		IZS E-1927		vrsta risbe: <b>Presek 1x1 cevne kableske kanalizacije</b>	
SP: A. Molan, e.t.					
vrsta/del načrta: <b>4</b>	št. načrta: <b>SPK-4</b>	datum: <b>junij 2017</b>	merilo: <b>/</b>	št. projekta: <b>17038-00</b>	vrsta projekta: <b>PZI</b>
					vrsta načrta: <b>4</b>
					št. risbe: <b>021</b>
					št. lista: <b>01</b>
					sprem.: <b>0</b>

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.