ČRPALIŠČE FEKALNE KANALIZACIJE

BETONSKI JAŠEK 200x200, h=350cm

PREREZ 1 – 1



PREREZ 2 – 2



TLORIS



OPOMBE:

- KRMILNO OMARICO MONTIRATI NA BETONSKI TEMELJ (GLEJ SITUACIJO !)
- OMARICA NAJ IMA TUDI MOŽNOST DALJINSKEGA JAVLJANJA (GPRS SISTEM.) !
- VSI ELEMENTI ČRPALIŠČA IN OPREMA MORAJO BITI IZDELANI IZ NERJAVEČIH MATERIALOV (INOX), ZUNANJA TLAČNA CEV IZ PE !
- VGRADITI JE POTREBNO TISTE POSAMEZNE ELEMENTE ČRPALIŠČA (FAZONI, ARMATURA ITD.), KI JIH NUDI ALI PRIPOROČA PROIZVAJALEC ČRPALK !
- OBVEZNA VGRADNJA TIPSKEGA ZRAČNIKA (npr. kot SP fi 125) S PROTISMRADNIM FILTROM (kot npr. KMF filter Kostanje d.o.o. Sežana) !

investitor:	Občina Brežice Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice	objekt:	Pločnik, javna razsvetljava, vodovod in fekalna kanalizacija ob novi povezovalni cesti med Dobovsko in Prešernovo
projektant:	savaprojekt krško družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d. Cesta kriških žrtev 59 8270 Krško Slovenija	del objekta:	
		vrsta načrta/prikaza:	3 NAČRT PLOČNIKA IN KANALIZACIJE
	ime in priimek: / id. številka:	del načrta/prikaza:	
OVP:	Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i. / IZS G-3795	vrsta risbe:	ČRPALIŠČE FEKALNE KANALIZACIJE
OP/OPDN:	Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i. / IZS G-3795		
SP:	Jurij Šalamon, m.i.s.		

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

št. načrta/prikaza:	datum:	merilo:	št. projekta:	vrsta projekta:	vrsta načrta:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
SPK-3	junij 2017	1:25	14154-00	PZI	3	102	1	–

A2