

Dostopovna omrežja, Operativa  
TKO osrednja Slovenija  
Podbevškova ulica 17, 8000 Novo Mesto

- Vrniti - del  
- Zupar - del  
- Zupar - del

Prejeto:

09.07.2018



savaprojekt  
Telekom Slovenije 1875



09292018070500614

**SAVAPROJEKT, D.D. KRŠKO**  
**CESTA KRŠKIH ŽRTEV 59**

Številka: 17610201-00171201806130005

Vaš znak: 08050-10/AG

Datum: 5.7.2018

**8270 KRŠKO**

Vlagatelj: SAVAPROJEKT, D.D. KRŠKO, CESTA KRŠKIH ŽRTEV 59, 8270 KRŠKO  
Investitor: OBČINA BREŽICE, CESTA PRVIH BORCEV 18, 8250 BREŽICE  
Objekt: STADION BREŽICE - UREDITEV TRAVNATE POVRŠINE NA PROSTEM  
Lokacija objekta: BREŽICE, Občina: BREŽICE  
KO: ČRNC Parc. št.: 650, 651/7

Na podlagi 49b., 49c., 50., 50a., in 62. člen Zakona o graditvi objektov - ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 s spremembami); 9., 10., 12., 13. in 16. členom Zakona o elektronskih komunikacijah - ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012 s spremembami) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (uradno glasilo Telekom Slovenije št. 3/04) vam izdajamo:

### **MNENJE št.: 65007 - NM/671-SH**

Ob severnem robu ob Obrtni ulici potekata dve trasi primarnega in sekundarnega TK omrežja, zato je pred pričetkom del potrebno TK instalacije točno obeležiti in ustrezno zaščititi. Nad traso TK kabla ni dovoljeno postavljati objektov in naprav. Temelji stebrov lovilne mreže morajo biti oddaljeni minimalno 1m od trase TK kabla. Vsa gradbena dela v bližini trase TK kabla je obvezno potrebno izvajati z ročnim odkopom. Dodatne zaščitne ukrepe bo podal predstavnik skrbniške službe na skupnem ogledu, ki ga je potrebno naročiti pri Telekomu Slovenije najmanj 20 dni pred pričetkom del.

Ureditve predvidene s projektom Stadion Brežice - Ureditev travnate površine na prostem št. 08050-10 in sicer skladno z Vlogo za izdajo mnenja številka 08050-10/AG dne 12.6. 2018 predstavitev nogometnega igrišča, ureditev namakalnega sistema in drenaže, nimajo vpliva na delujoče elektronsko omrežje mobilnih komunikacij. V severo-zahodnem kotu zemljišča s stadionom Brežice je zaznana možnost namestitve anten bazne postaje, prvenstveno na stolp stadionskih luči. S projektom Stadion Brežice - Ureditev travnate površine na prostem je predvidena ohranitev koridorja za eventualno namestitev razsvetljave stadiona.

Mnenje velja eno leto od dneva izdaje.

Postopek vodil:  
Srečko Hudoklin

Žig: Vodja TKO osrednja Slovenija:  
Igor Kern  
Telekom Slovenije  
148 d.d.

V vednost: naslov, arhiv

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, [www.telekom.si](http://www.telekom.si)

Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734