



adriaplin

ADRIAPLIN d.o.o.

Dunajska cesta 7

1000 LJUBLJANA, Slovenija

Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93

info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

Prejeto:

28. 06. 2018

savaprojekt

AG

Naš znak: 1326 /18-AB
Vaš znak: 08050-10/AG

Savaprojekt d.d.
Cesta krških žrtev 59
8270 Krško

Ljubljana, 26.6.2018

ADRIAPLIN d.o.o., kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina v občini Brežice (v nadaljevanju: ODS), na podlagi 31. člena Gradbenega Zakona GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), na podlagi 465. člena Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS št. 17/14 in 81/15), ter na osnovi vloge investitorja Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, ki ga po pooblastilu zastopa Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, v upravni zadevi za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt »**Stadion Brežice – Ureditev travnate površine na prostem**« na parcelah št. 651/7, 650, 651/3 in 651/7 k.o. 1283-Črnc

izdaja naslednje

MNENJE št. BR - 1813

za izvedbo gradnje po Projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja »Stadion Brežice – Ureditev travnate površine na prostem«, št. proj. 08050-10, Krško, maj 2018, ki ga je izdelal Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško.

Rešitve v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja so skladne s predpisi iz pristojnosti operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina ADRIAPLIN d.o.o..

Med izvedbo gradnje je potrebno upoštevati naše zahteve iz projektnih pogojev:

1. Na območju predvidenih posegov poteka obstoječe plinovodno omrežje odsek R323-PE225 in priključni plinovodi za objekt ob trasi plinovodnega omrežja, maksimalnega delovnega tlaka 4 bar.
2. Načrtovana dela so predvidena tudi v varovalnem pasu distribucijskega plinovodnega omrežja, ki po energetskega zakonu EZ-1 469. člen (1) alineja poteka v širini 5 m na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi. Za vsa dela v varovalnem pasu je potrebno upoštevati zahteve iz veljavnih sistemskih obratovalnih navodil za distribucijske sisteme zemeljskega plina, na katerih izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina ADRIAPLIN d.o.o.
3. Pri izvedbi predvidenih del je potrebno za zagotovitev obratovalne varnosti obstoječega plinovoda in priključnih plinovodov na območju gradnje, poleg vseh veljavnih predpisov in normativov, upoštevati najmanjše dovoljene medsebojne odmike cevi po Pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Ur. list RS, št. 26/02).

adriaplin d.o.o.

TRR: SI56 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.

ID za DDV: SI55956149

Matična številka: 5865379

Reg. št. vložka: 1/25697/00

Okrožno sodišče v Ljubljani

Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR



4. Vsi izkopi v varnostnem pasu plinovodov in priključnih plinovodov morajo biti izjemno pazljivi z ročni odkopom v bližini plinovoda po navodilih upravljavca plinovodnega omrežja. V bližini plinovoda in priključnih plinovodov ni dovoljen strojni izkop ter trajno odlaganje ali posnetje materiala nad njim.
5. Čez plinovod izven obstoječih vozniških površin ni dovoljen transport za težka vozila brez dodatne zaščite in dovoljenja upravljavca plinovodnega omrežja.
6. Po zaključku del mora investitor predati ODS geodetski posnetek izvedenih del in pridobiti pisno izjavo upravljavca plinovodnega omrežja Kostak d.d., da so bili med gradnjo izpolnjeni pogoji tega soglasja ter da so bila dela v varovalnem pasu plinovoda izvršena v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
7. Investitorja bremenijo stroški zakoličbe plinovoda in nadzora med gradnjo in tudi morebitni drugi stroški, ki bi nastali po krivdi investitorja ali njegovih izvajalcev zaradi poškodb na obstoječem plinovodnem omrežju zaradi načrtovanih del.

Obrazložitev:

V imenu investitorja Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, nam je projektant Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško posredoval vlogo za pridobitev mnenja k projektnim rešitvam za objekt »Stadion Brežice – Ureditev travnate površine na prostem«. Vlogo smo prejeli 13.6.2018. K vlogi je bil priložen Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja št. proj. 08050-10, Krško, maj 2018, vodilna mapa in pooblastilo investitorja.

Po pregledu vloge in katastra obstoječega plinovodnega omrežja na obravnavanem območju ugotavljamo, **da bodo predvidena dela v času izvedbe posegala v varovalni pas** obstoječega plinovodnega omrežja odsek R323-PE225 in priključni plinovodi za objekt ob trasi plinovodnega omrežja, maksimalnega delovnega tlaka 4 bar. Projektant je pridobil podatke o legi plinovoda iz geodetske izmere med gradnjo. Podatki so v določenih tolerancah natančnosti, zato je možno, da bo med gradnjo ugotovljeno, da lega plinovoda odstopa od projektne rešitve. Pred začetkom gradnje bo zato potrebno ugotoviti natančno lego plinovoda v prostoru in v primeru odstopanj temu prilagoditi izvedbena gradbena dela.

Najmanj 10 dni pred začetkom izvajanja gradbenih del mora investitor ali izvajalec del sporočiti pooblaščenca ODS družbi Kostak d.d., Krško ime odgovornega vodje del, njegovo telefonsko številko ter predvideni datum začetka in zaključka del.

Najmanj 7 dni pred začetkom izvajanja gradbenih del, ki lahko vplivajo na varno obratovanje distribucijskega sistema, mora investitor ali izvajalec del izvesti:

- naročilo ODS za zakoličbo obstoječih plinovodov distribucijskega sistema;
- naročilo za nadzor ODS ali njegove terenske službe;

adriaplin d.o.o.

TRR: SI56 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.
ID za DDV: SI55956149
Matična številka: 5865379
Reg. št. vložka: 1/25697/00
Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR



adriaplin

ADRIAPLIN d.o.o.
Dunajska cesta 7
1000 LJUBLJANA, Slovenija
Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

Če ODS ugotovi, da je prišlo do posega v varovalni pas v nasprotju s predpisi ali sistemskimi obratovalnimi navodili in tem soglasjem, lahko takoj neposredno prepove izvajanje del v zvezi s tem posegom osebam, ki jih izvajajo in o tem obvesti državne organe, pristojne za ukrepe v zvezi z nedovoljenimi posegi v prostor in za pregon prekrškov v zvezi s tem.

Investitor ali izvajalec del v varovalnem pasu distribucijskega sistema nosi vse stroške, ki jih povzroči ODS z izvedbo teh del.

Ob upoštevanju naših zahtev iz projektnih pogojev glede režima dela je možno načrtovano gradnjo izvesti varno na način, da ne bo škodljivih vplivov na obstoječe plinovodno omrežje v obratovanju.

Ker dela pri gradnji objekta **posegajo v varovalni pas** obstoječega plinovodnega omrežja, bo potrebno dela v bližini plinovoda izvajati zelo previdno in pod nadzorom upravljavca plinovodnega omrežja Kostak d.d. Krško, da ne bi prišlo do poškodbe plinovoda. Vsi obiski upravljavca morajo biti vpisani v gradbeni dnevnik.

Veljavnost mnenja je dve leti od dneva izdaje.

V postopku niso bili zaznamovani stroški, ki bi v smislu 113. člena ZUP-UPB2 (Uradni list RS št. 24/2006, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013) bremenili stranko.

Ta odločba je takse prosta na osnovi 32. člena Gradbenega Zakona (GZ Uradni list RS, št. 61/17).

Poduk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dopustna pritožba, o kateri na osnovi 233. člena ZUP-UPB2 (Uradni list RS, št. 24/06, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013), odloča Župan Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Pritožbo se v roku 15 dni od vročitve te odločbe vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska 7, Ljubljana.

Pritožbo je potrebno kolkovati z upravno takso v višini 18,10 EUR po tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah ZUT-I (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16).

Postopek vodil:

Alojzij Babič, univ. dipl. ing. str.
vodja teh. sektorja

mag. Livio Marziani
direktor

V vednost:

- KOSTAK d.d., Leskovska 2, 8270 Krško (g. Stipič)

adriaplin d.o.o.
TRR: SI56 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.
ID za DDV: SI55956149
Matična številka: 5865379
Reg. št. vložka: 1/25697/00
Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR