

Prejeto:

06.07.2018

Savaprojekt

Taljana Z.

Številka: M-081/2018-30-SŽ (116/18)

Datum: 04.07.2018

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, izdaja na podlagi 5. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Ur. list RS, št. 104/15-UPB), na podlagi 9. in 12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 60/13), na podlagi 31. člena Gradbenega zakona (Ur. list RS, št. 61/17), na podlagi 29. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 40/09, 54/10, 86/11, 104/11) ter na podlagi 34. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 40/09, 54/10, 87/11, 104/11), na vlogo projektivnega podjetja: **SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško**, po pooblastilu investitorja: **OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, Brežice**, naslednje

M N E N J E

upravljavca javnega vodovoda in javne kanalizacije:

- I. Investitorju: **OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, Brežice**, se daje pozitivno mnenje k projektu za gradnjo objekta »**STADION BREŽICE - LOVILNA MREŽA VIŠINE 10 m**«, na zemljišču s parc. št. 651/7, 651/3, 650, vse k.o. ČRNC, po projektni dokumentaciji PGD št. 08050-20, ki jo je junija 2018 izdelalo projektivno podjetje SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško.
- II. Pri nadaljnjem postopku in gradnji se morajo upoštevati naslednji pogoji:

VODOVOD:

1. Predvidena gradnja predmetnega objekta po predloženi projektni dokumentaciji posega v varovalni pas primarnega javnega vodovoda PE Ø 90 mm, ki poteka ob južnem robu cestišča s pločnikom po Obrtni ulici, posega pa tudi v varovalni pas oz. prečka traso vodovodnega priključka PE Ø 90 mm za STADION BREŽICE (glej priloženo situacijo v M=1:500). Navedena cevovoda je potrebno pri gradnji upoštevati in ustrezno zaščititi v skladu z določili *Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice* (Ur. list RS št. 40/09, 54/10, 86/11, 104/11) ter *Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnega vodovoda* (izdalo Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., junij 2003), ki določa podrobnejša navodila in tehnične normative za gradnjo.
2. Upoštevati je potrebno naslednje tehnične zahteve (9. člen Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu, izdalo Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, oktober 1992 ter 21. in 30. člen Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav v Občini Brežice, izdalo Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., junij 2003):
 - minimalne odmike od cevovodov: objekti 2 m, greznice 4 m, plinske cisterne 2 m, drevoredi 2 m;
 - minimalne odmike pri križanjih vodovoda z ostalo infrastrukturo:

Vertikalni odmiki:

a. vodovod nad kanalizacijo:

- vertikalni odmik je najmanj 0,3 m,
- vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi, najmanj 2 m na vsako stran kanalizacije,

b. vodovod nad toplovodom:

- vertikalni odmik je najmanj 0,3 m,
- toplovod mora biti toplotno izoliran,

c. vodovod nad plinovodom, PTT kabli ali elektrokabli:

- vertikalni odmik je najmanj 0,5 m,

d. vodovod pod kanalizacijo:


- vertikalni odmik od temena zaščitne cevi do temelja kanala mora znašati najmanj 0,3 m,
- vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi, ustji zaščitne cevi morata biti vodotesni in odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 2 m na vsako stran,

- e. vodovod pod toplovodom:
- vertikalni odmik (od temena zaščitne cevi do spodnjega dela telesa toplovodne napeljave) je najmanj 0,3 m,
 - vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi, ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi toplovoda, najmanj 1 m na vsako stran,
- f. vodovod pod plinovodom, PTT, TV, signalnimi in elektro kablji:
- vertikalni odmik je najmanj 0,5 m,
 - plinovod, PTT, TV in elektro kablji morajo biti vgrajeni v jekleni zaščitni cevi in ustrezno signalizirani, ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od roba vodovodne cevi najmanj 0,5 m na vsako stran.
- Horizontalni odmiki (odmiki napeljav (svetli), ki potekajo vzporedno z vodovodom):
- a. fekalna in mešana kanalizacija na manjši ali enaki globini: 3,0 m,
 - b. fekalna in mešana kanalizacija na večji globini: 1,0 m,
 - c. padavinska kanalizacija na manjši ali enaki globini: 1,0 m,
 - d. padavinska kanalizacija na večji globini: 1,0 m,
 - e. plinovodi, elektrovedi, kablji javne razsvetljave in PTT napeljave na manjši ali enaki globini: 1,0 m,
 - f. plinovodi, elektrovedi, kablji javne razsvetljave in PTT napeljave na večji globini: 1,0 m,
 - g. toplovod na manjši ali enaki globini: 1,0 m.
3. Križanja ostalih komunalnih vodov z vodovodom morajo potekati horizontalno (brez vertikalnih lomov). Križanja se izvedejo pravokotno, izjemoma je lahko kot prečkanja osi vodovoda in osi druge instalacije med 45° in 90°, vendar nikakor ne manjši kot 45° (20. člen Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav v Občini Brežice, izdalo Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., junij 2003).
4. Predvideti je zaščito vodovodne cevi pod vsemi urejenimi površinami (razen pod zelenicami), pod voznimi površinami in v drugih primerih, ko bo dostop otežen ali onemogočen (ograja, oporni zid, škarpa,...). Material zaščitne cevi je PVC ali PE (51. člen Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav v Občini Brežice, izdalo Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., junij 2003).
5. Pred začetkom gradnje oz. po zakoličbi objekta je investitor oz. izvajalec del dolžan obvestiti upravljavca javnega vodovoda – enoto oskrbe s pitno vodo – glede del v zvezi z javnim vodovodom, dogovora o zaščiti vodovoda ter nadzora nad izvajanjem zemeljskih del s strani upravljavca javnega vodovoda (2. točka 43. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice, Ur. list RS, št. 40/09, 54/10, 86/11, 104/11).
6. Med gradnjo je zagotoviti stabilnost obstoječe vodovodne cevi. Na mestu prečkanja obstoječega vodovoda je potrebno gradbeno-zemeljska dela izvajati previdno (predhodni ročni odkop, da ne bi prišlo do poškodbe vodovoda). Pri zasutju pa je potrebno pazljivo zasipavati in utrjevati material (1. točka 43. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice, Ur. list RS, št. 40/09, 54/10, 86/11, 104/11).
7. Če med gradnjo pride do kakršnihkoli poškodb javnega vodovoda, vsi stroški sanacije bremenijo izvajalca del oz. uporabnika. Sanacijo opravijo vodovodni vzdrževalci upravljavca javnega vodovoda (4. točka 43. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice, Ur. list RS, št. 40/09, 54/10, 86/11, 104/11).
8. Investitor je dolžan zagotoviti evidentiranje sprememb na gospodarski javni infrastrukturi in vnos podatkov sprememb v občinski kataster javnega vodovoda ter vpis novozgrajene oz. rekonstruirane infrastrukture v uradne evidence. Ob vsaki novogradnji ali menjavi cevovoda, armatur, priključkov ali drugih delov vodovoda, se obvezno pred zasipom na stroške investitorja izdela geodetski posnetek poteka cevi, križanj, armatur, lokov, priključkov in izriše shemo vozlišč (33. člen Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu, izdalo Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, oktober 1992).
9. Upošteva se tudi vsa druga določila *Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice* (Ur. list RS št. 40/09, 54/10, 86/11, 104/11) ter *Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav v Občini Brežice* (izdalo Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., junij 2003).

JAVNA KANALIZACIJA:

Gradnja predmetnega objekta po predloženi projektni dokumentaciji ne posega v varovalni pas obstoječe javne kanalizacije.

III. Veljavnost izdanega mnenja št. M-081/2018-30-SŽ (116/18) z dne 04.07.2018 je 2 (dve) leti od datuma izdaje.



O b r a z l o ž i t e v :

Vložnik: SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, je po pooblastilu investitorja: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, Brežice, z vlogo dne 13.06.2018, in dopolnitvijo vloge dne 20.6.2018, zaprosil Javno podjetje Komunalna Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, kot pristojni organ na področju upravljanja z javnim vodovodom in javno kanalizacijo, za izdajo mnenja k projektu za gradnjo objekta »STADION BREŽICE - LOVILNA MREŽA VIŠINE 10 m«, na zemljišču s parc št. 651/7, 651/3, 650, vse k.o. ČRNC.

Vlogi je bilo priloženo:

- projektna dokumentacija PGD št. 08050-20, ki jo je junija 2018 izdelalo projektivno podjetje SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško;
- pooblastilo investitorja.

Po pregledu predložene dokumentacije in obstoječih evidenc javnega vodovoda in javne kanalizacije je ugotovljeno, da je projektna dokumentacija za izgradnjo predvidenega objekta izdelana v skladu z veljavnimi predpisi s področja javnega vodovoda in javne kanalizacije (upoštevani so predpisani minimalni odmiki), zato ob upoštevanju v izreku navedenih pogojev ni zadržkov za izdajo pozitivnega mnenja k predvideni gradnji.

Pri gradnji morata investitor in izvajalec del upoštevati vse v izreku tega mnenja predpisane pogoje, kakor tudi vse utemeljene zahteve pooblaščenega predstavnika upravljavca javnega vodovoda in javne kanalizacije, podane ob priliki nadzora.

Za pripravo in izdajo projektnih ter drugih pogojev in mnenj na podlagi 32. člena Gradbenega zakona ni plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil.

Mnenje, pridobljeno za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, ni upravni akt in ga je možno izpodbijati le s pravnimi sredstvi zoper gradbeno dovoljenje (31. člen Gradbenega zakona, Ur. List RS, št. 61/17).

Zap. št.: **116/18**

Pripravil:
Sandi ŽOKALI



Direktor:
Aleksander ZUPANČIČ



PO POOBLASTILU
DIREKTORJA

V r o č i t i :

1. SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
2. Spis – tu

