



- LEGENDA:
- SMER EVAKUACIJE
 - IZHOD
 - VHOD
 - ABC GASILNIK NA PRAH (9 EG)
 - ZIDNI HIDRANT (EURO) - NOVI
 - POŽARNI SEKTOR
 - ZIDNI HIDRANT (NAVADNI) (TREVIRA CEV) - OBSTOJEČI
 - ABC GASILNIK NA PRAH (9 EG) - OBSTOJEČI
 - PO PROJEKTU ELEKTRO INSTALACIJ ZA JAVLJANJE POŽARA IN VARNOSTNO RAZSVETLJAVO
 - NAPRAVA ZA ODVOD DIMA IZ STOPNIŠČA
 - VRATA/OKNO S POŽARNO ODPORNOSTJO 30 min.
 - VRATA S POŽARNO ODPORNOSTJO 30 min. in SAMOZAPIRANJEM
 - POŽARNA ODPORNOST 90 MIN.

Spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Investitor:	OBČINA BREŽICE	Objekt:	Osnovna šola Aritiče
Odg. projektant:	Darko Kruder, u.d.i.s.	Vsebinska risba:	ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI
Izdelal:	Darko Kruder, u.d.i.s.		TLORIS NADSTROPJA
Risal:	Damjan Mohorko, u.d.i.prometa	Merilo:	M 1:150
Datum:	avgust 2018	Številka projekta:	17140-00
Vrsta projekta:	PGD	Številka delovnega naloga:	CPV - 832/2017
Št. risbe:	4/5		

OPOMBA: Brez naše odobritve na načrt ne sme biti kopiran in razmnoževan, prav tako ne sme biti dan na razpolago tretjim osebam!