


Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

OBČINA BREŽICE		Osnovna šola Arčiče		SHEMA GLAVNEGA ELEKTRIČNEGA	
investitor:	CPB 18, 8250 Brežice	objekt:		vista nršbe:	RAZVODA
projektant:	 <b>sestavljajo</b> IZOŠTETJE IZOŠTETJE	OP:	D. Mežič, m.i.e.	IZS E-1927	
		SP:	A. Molan, el.		
vista načrta:		datum:	jun. 2018	mešč:	št. projekta:
			/	SPK-4/2	17140-00
				PGD	4/2
				030	01
				0	0

Shema električnega razvoda je izrisana na predvideno končno stanje po zaključku vseh faz gradnje.

V KPMOČ pa se montirajo priključne varovalke in merilne garnitura za napojanje črpaljšča fekalne kanalizacije.

V času I. faze gradnje se ob KPMOČ montira še prostostoječa razdelilna omara EZr, iz katere se napoja novi vrtec, podobniki v tehničnem prostoru ter do začetka II. faze gradnje tudi obstoječi el. razdelilec šole Rg.

V času I. faze gradnje bo tangiran obstoječi priključek šole. Predvidi se prestavitev el. meritev ter priključnih varovalk v prostostoječo omarico KPMOČ montirano ob jašku Ku1. Od KPMOČ do objekta se po ustreznih trasah predvidi priključitev el. razdelilca Rg v objektu (s kablom NAYY-J 4x70+2,5mm<sup>2</sup> + 5m rezerve v jašku Ku1).

OPOMBA:  
Priključno merilna omara za šolo in vrtec (KPMOs) bo montirana v TP Arčiče – nadomestna. Kabel se zaključuje na eno strani na KPMOs in na drugi strani pri glavnem razvodnem el. razdelilcu EZr. Električni priključek se izvede v I. fazi gradnje.

TP ARČIČE – nadomestna