## LEGENDA:
### ZNAKI POŽARNE VARNOSTI

Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov (Uradni list RS 138/2004)
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS 99/15 in 46/17)
SIST ISO 6790

| | |
|---|---|
| | SMER IZHODA |
| | EVAKUACIJSKI IZHOD |
| | POŽARNA ODPORNOST 30 minut (R)EI30 |
| | POŽARNA ODPORNOST 60 minut (R)EI60 |
| | POŽARNA ODPORNOST 90 minut (R)EI90 |
| | POŽARNA ODPORNOST 120 minut (R)EI120 |
| PS01 | POŽARNI SEKTOR |
| DC1 | DIMNI SEKTOR |
| | SAMOZAPIRALNA POŽARNA VRATA EI30-C |
| | SAMOZAPIRALNA POŽARNA VRATA EI60-C |
| | SAMOZAPIRALNA POŽARNA VRATA EI90-C |
| | AVTOMATSKO ZAPIRANJE VRAT |
| | DIMOTESNA VRATA |
| | ROČNI GASILNI APARAT NA PRAH |
| | ROČNI GASILNI APARAT NA $CO_2$ |
| | NOTRANJI HIDRANTNI PRIKLJUČEK |
| | SUHI DVIŽNI VOD BREZ VHODNEGA VENTILA |
| | SUHI DVIŽNI VOD Z IZHODNIM VENTILOM |
| | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |
| | GASILSKO DVIGALO |
| | VARNO PODROČJE EVAKUIRANCEV |
| | INTERVENCIJSKA POT ZA GASILSKA VOZILA |

## LEGENDA:
### ZNAKI POŽARNE VARNOSTI

Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov (Uradni list RS 138/2004)
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS 99/15 in 46/17)
SIST ISO 6790

| | |
|---|---|
| | AVTOMATSKO GAŠENJE POŽARA Z VODO |
| | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |
| | SISTEM JAVLJANJA PLINA |
| | ROČNI JAVLJALNIK POŽARA |
| | SVETLOBNO IN ZVOČNO ALARMIRANJE |
| | NARAVNI ODVOD DIMA IN TOPLOTE |
| | MEHANSKI ODVOD DIMA IN TOPLOTE |
| | KONTROLA DIMA Z NADTLAKOM |
| | ROČNO ODPIRANJE ODPRTIN ZA ODT |
| | ELEKTRIČNE INSTALACIJE |
| | MEJA POŽARNEGA SEKTORJA V OBJEKTU |
| | MEJA DIMNEGA SEKTORJA V OBJEKTU |
| R | NOSILNOST |
| E | CELOVITOST |
| | TOPLOTNA IZOLATIVNOST |
| C | SAMOZAPIRANJE |
| S | OMEJENO PUŠČANJE DIMA |
| | VHOD / IZHOD OBJEKTA |
| | DOSTOPI ZA INTERVENCIJO |
| DELOVNA POVRŠINA | DELOVNA POVRŠINA 7 m x 12 m (prosta in označena) |
| | NADZEMNI ZUNANJI HIDRANTNI PRIKLJUČEK |
| | PODZEMNI ZUNANJI HIDRANTNI PRIKLJUČEK |

| OPIS SPREMEMBE | DATUM | PODPIS |
|---|---|---|

Projektivno podjetje:
Lozej inštitut za varnost
Lozej d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 62; tel/fax: (05) 366 41 80 / 90, www.lozej.si

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investitor: | OBČINA BREŽICE<br>CESTA PRVIH BORCEV 18, 8250 BREŽICE | Faza: | PZI-IVD |
| Objekt: | ADAPTACIJA DOMA UPOKOJENCEV BREŽICE | | |
| Načrt: | NAČRT POŽARNE VARNOSTI | Št. projekta: | 19 0508/1 |
| Vodja projekta: | Vladimir ROSTOHAR univ.dipl.ing.gr. IZS G - 2685 | Št. načrta: | 123/20-NPV |
| Pooblaščeni inženir: | Rajko KRANJC, dipl.var.inž. IZS TP-0754 | Datum: | JUNIJ 2020 |
| Sodelavec: | Martin HREŠČAK, mag.inž.teh.var. | Merilo: | 1:100 |
| Risba: | TLORIS 4. NADSTROPJA | List: | 5 |

Vsebina načrta je zaščitena lastnina Lozej inštitut za varnost d.o.o.