



LEGENDA: ZNAKI POŽARNE VARNOSTI	
Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov (Uradni list RS 138/2004) Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na cestah (Uradni list RS 99/15 in 48/17) SIST ISO 6790	
	SMER IZHODA
	EVAKUACIJSKI IZHOD
	POŽARNA ODPORNOST 30 minut (R/EI30)
	POŽARNA ODPORNOST 60 minut (R/EI60)
	POŽARNA ODPORNOST 90 minut (R/EI90)
	POŽARNA ODPORNOST 120 minut (R/EI120)
	POŽARNI SEKTOR
	DIMNI SEKTOR
	SAMOZAPIRALNA POŽARNA VRATA EI30-C
	SAMOZAPIRALNA POŽARNA VRATA EI60-C
	SAMOZAPIRALNA POŽARNA VRATA EI90-C
	AVTOMATSKO ZAPIRANJE VRAT
	DIMOTESNA VRATA
	ROČNI GASILNI APARAT NA PRAH
	ROČNI GASILNI APARAT NA CO2
	NOTRANJI HIDRANTNI PRIKLJUČEK
	SUHI DVIŽNI VOD BREZ VHODNEGA VENTILA
	SUHI DVIŽNI VOD Z IZHODNIM VENTILOM
	VARNOSTNA RAZSVETLJAVNA
	GASILSKO DVIGALO
	VARNO PODROČJE EVAKUIRANCEV
	INTERVENCIJSKA POT ZA GASILSKA VOZILA

LEGENDA: ZNAKI POŽARNE VARNOSTI	
Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov (Uradni list RS 138/2004) Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na cestah (Uradni list RS 99/15 in 48/17) SIST ISO 6790	
	AVTOMATSKO GAŠENJE POŽARA Z VODO
	AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
	SISTEM JAVLJANJA PLINA
	ROČNI JAVLJALNIK POŽARA
	SVETLOBNO IN ZVOČNO ALARMIRANJE
	NARAVNI ODVOD DIMA IN TOPLOTE
	MEHANSKI ODVOD DIMA IN TOPLOTE
	KONTROLA DIMA Z NADTLAKOM
	ROČNO ODPIRANJE ODPRTIN ZA ODT
	ELEKTRIČNE INSTALACIJE
	MEJA POŽARNEGA SEKTORJA V OBJEKTU
	MEJA DIMNEGA SEKTORJA V OBJEKTU
	NOSILNOST
	CELOVITOST
	TOPLOTNA ISOLATIVNOST
	SAMOZAPIRANJE
	OMEJENO PUŠČANJE DIMA
	VHOD / IZHOD OBJEKTA
	DOSTOPI ZA INTERVENCIJO
	DELOVNA POVRŠINA 7 m x 12 m (prosta in označena)
	NADZEMNI ZUNANJI HIDRANTNI PRIKLJUČEK
	PODZEMNI ZUNANJI HIDRANTNI PRIKLJUČEK

OPIS SPREMEMBE	DATUM	PODPIS
----------------	-------	--------

Projektivno podjetje:

Lozej

inštitut  
za varnost

Lozej d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 62; tel/fax: (05) 366 41 80 / 90, www.lozej.si

Investitor:	OBČINA BREŽICE CESTA PRVIH BORCEV 18, 8250 BREŽICE	Faza:	PZI-IVD
Objekt:	ADAPTACIJA DOMA UPOKOJENCEV BREŽICE	Št. projekta:	19 0508/1
Načrt:	NAČRT POŽARNE VARNOSTI	Št. načrta:	123/20-NPV
Vodja projekta:	Vladimir ROSTOCHAR univ.dipl.ing.gr. IZS G - 2685	Datum:	JUNIJ 2020
Pooblaščen inženir:	Rajko KRANJC, dipl.var.inž. IZS TP-0754	Merilo:	1:500
Sodelavec:	Martin HREŠČAK, mag.inž.teh.var.	List:	1
Risba:	SITUACIJA		

Vsebinska načrta je zasledila 1. izdaja inštituta za varnost d.o.o.