


Za globine (zgornja kota cevi) <55cm (oziroma debeline tampona <30cm) se zgornje obbetoniranje izvede do spodnje kote asfalta.

	V ZELENICI	V PLOČNIKU	V CESTIŠČU
H (brez zaščite)	> 80 (100 za VN)	> 80	> 100
H (z obbetoniranjem)	50 – 80 *	40 – 80	50 – 100

* – samo v posebnih primerih

<div>projektant:</div> <div><div>savaprojekt družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženjring d.o.o. Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija</div><div>krško</div></div>		<div>investitor:</div> <div>Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice</div>			<div>objekt:</div> <div>Pločnik, dvosmerna kolesarska steza in sanacija Dobovske ceste</div>														
		<div>OP/OPDN:</div> <div>D. Mežič, d.i.e.</div>		<div>IZS E-1927</div>		<div>vrsta risbe:</div> <div>Presek 2x4 cevne kabelske kanalizacije</div>													
		<div>SP:</div> <div>A. Molan, e.t.</div>																	
<div>vrsta/del načrta:</div> <div>4</div>		<div>št. načrta:</div> <div>SPK-4</div>		<div>datum:</div> <div>april 2017</div>		<div>merilo:</div> <div>/</div>		<div>št. projekta:</div> <div>14090-00</div>		<div>vrsta projekta:</div> <div>PZI</div>		<div>vrsta načrta:</div> <div>4</div>		<div>št. risbe:</div> <div>115</div>		<div>št. lista:</div> <div>01</div>		<div>sprem.</div> <div>0</div>	