


Za globine (zgornja kota cevi) <55cm (oziroma debeline tampona <30cm) se zgornje obbetoniranje izvede do spodnje kote asfalta.

	V ZELENICI	V PLOČNIKU	V CESTIŠČU
H (brez zaščite)	> 80 (100 za VN)	> 80	> 100
H (z obbetoniranjem)	50 – 80 *	40 – 80	50 – 100

\* – samo v posebnih primerih

projektant:  <b>savaprojekt</b> družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženjring d.o.o. Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija		investitor: <b>Občina Brežice,</b> <b>CPB 18, 8250 Brežice</b>		objekt: <b>Pločnik, dvosmerna kolesarska steza in sanacija</b> <b>Dobovske ceste</b>	
vrsta/del načrta: <b>4</b>		datum: <b>april 2017</b>		vrsta risbe: <b>Presek 2x2 cevne</b> <b>kabelske kanalizacije</b>	
št. načrta: <b>SPK-4</b>		merilo: <b>/</b>		št. lista: <b>01</b>	
št. projekta: <b>14090-00</b>		vrsta projekta: <b>PZI</b>		št. risbe: <b>114</b>	
spremembe: <b>0</b>		vrsta načrta: <b>4</b>		spremembe: <b>0</b>	