Centralno stikalo za
prezračevanje Vsi DM moduli
GEZE LTA-24



montaža pri krmilni centrali

IY(St)Y 4x2x0,8mm z zaščito

RWA-Stikalo
GEZE FT4/24V
DC



montaža pri vhodu

IY(St)Y 4x2x0,8mm z zaščito

IY(St)Y 2x0,8mm

Požarno proženje BMZ (Linija2)
(NC v primeru požara)

DS-O
L1.2.09

POGONI
ZA ODPIRANJE
OKEN ZA ODVOD
DIMA IN TOPLOTE

1.OKNO
Pogon GEZE
24VDC 1,0A

2.OKNO
Pogon GEZE
24VDC 1,0A

NYM-O 3x2,5 mm2

MBZ300	Napajalnik	CM	DM
N 10			Motorna linija 1
Dimenzija(ŠxVxG): 400x500x200mm	1x PM 1x PS 24A		max.10 A

NYM-J 3x1,5mm2

IY(St)Y 2x2x0,8mm z zaščito

DS-I
L1.2.10

230V AC/50Hz
Priključna moč 480W

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	OBČINA BREŽICE CPB 18, 8250 Brežice	objekt:	Osnovna šola Artiče I. faza: vrtec	vrsta risbe:	SHEMA NAPAJANJA DIMOODVODNIH OKEN
projektant:	savaprojekt kriko	OP: SP:	D. Mežič, m.i.e. A. Molan, e.t.		IZS E-1927

vrsta načrta:	datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta proj.:	vrsta nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
4/1 - SPLOŠNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE	sep. 2018	/	SPK-4/1	17140-00	PZI	4/1	223	01	0

A3