NADSTROPJE

NADSTROPJE

3,41

PRITLIČJE

PRITLIČJE

0,00

P-5

P-4

P-3

DN50

40/4

BP.16

16/2
16/2

BP.08
BP.12

BP.04
BP.06

BP.01

BP.02
BP.14

BP.03

BP.04
BP.15

BP.05

BP.12

pitnik

25/2,5
25/2,5
16/2

20/2
20/2
16/2

20/2

25/2,5

16/2
16/2

DN50
50/4,5
25/2,5
16/2

DN65
40/4
25/2,5
20/2

DN65
40/4
25/2,5
20/2

DN65
40/4
25/2,5
25/2,5

DN65
40/4
25/2,5
32/3

DN65
40/4
25/2,5
32/3

DN65
32/3
20/2
32/3

DN65
25/2,5
16/2
40/4

DN65
25/2,5
16/2
40/4

DN65
50/4,5

EK.01

BOJ-1
V=1000l

BOJ-2
V=1000l

50/4,5
25/2,5

VRTEC cirkulacija
POLAR PMS18 P1I8LF DN20
POLAR PCS/SPIRO DN20

ŠOLA cirkulacija
POLAR PMS18 P1I8LF DN20
POLAR PCS/SPIRO DN20

II. FAZA

I. FAZA

OPOMBA
- Priključno mesto vode v kuhinji se poveže iz tehnološkega načrta kuhinje
- V AB stenah in ploščah je potrebno pri vgradnji predvideti
  store in preboje za nemoteno inštalacijo vodovoda in kanalizacije

±0.00=373,51

Opomba:
Vse ene nalivavbne napeljave ustrezno toplotno izolirati s toplotno izolacijo iz
ekspandiranega polietilena zaprte celične strukture z visoko odpornostjo proti
difuziji vodne pare, debelina izolacije: hladna voda min. 6(9)mm, topla voda min. 13mm.
Izolirane cevi je potrebno ustrezno zaščititi in vizualno zaprati.
Horizontalne odtočne cevi položiti s padcem 2 % tako, da je iztočna odprtina
cevi najmanj 20 mm oddaljena od stene. Vertikalne odtočne cevi je potrebno
namestiti tako, da je iztočna odprtina najmanj 200 mm nad tlakom.
Odtočne cevi je potrebno zvočno izolirati in speti z ustreznimi objemkami.
Cevi prehodov v horizontalni del vgradi čistilni kos.
Odvod kondenzata, varnostne izpuste stavbno vodi preko sifona.

MONTAŽNE VIŠINE SANITARNIH ELEMENTOV [cm]
sanitarije – otroci 2. starostno obdobje

MONTAŽNE VIŠINE SANITARNIH ELEMENTOV [cm]
sanitarije invalidi

MONTAŽNE VIŠINE SANITARNIH ELEMENTOV [cm]
sanitarije – otroci 1. starostno obdobje

MONTAŽNE VIŠINE SANITARNIH ELEMENTOV [cm]
sanitarije normalno – odrasli

WC
WC
PISOAR
UMIVALNIK

WC
UMIVALNIK

WC
UMIVALNIK

WC
PISOAR
UMIVALNIK

DETAJL – MTV
omarica s termostatskim
mešalnim ventilom 60/20C

zaščitena omarica narejena izvedbe

nadzidni termostatski ventil
območje delovanja (30 ÷ 70°C)

naporedni ventil

naporedni ventil

DN15

CV 60/2
TV 60/2
RV 20/2

MV 20/2, CV < 3 0
ay 20/2

investitor:	OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice								
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško								
objekt: del objekta:	Osnovna šola Artiče I. faza: vrtec								
OVP: OP: SP:	T. Božičnik, u.d.i.a. A. Jovanović, u.d.i.a. A. Seliškar, u.d.i.a.	ZKPS 1227 IZS S-0430 IZS S-0455							
vrsta načrta:	TLORIS KLET 5 - NAČRT STROJNIH INSTALACIJ VODOVOD in VERTIKALNA KANALIZACIJA								
datum:	merilo:	št. načrta/risbe:	št. projekta:	vrsta proj.:	vrsta nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:	
sep. 2019	1:50	SPK-5	17140-00	PZI	5-I	003	04	0	

Ta načrt ali del njegove vsebine ni dovoljeno kopirati ali posredovati tretjim osebam brez pisnega soglasja avtorja.