Vozlišče GORVODNO 4
Tloris M1:25



Most
VG4.1 M 1:20



Most
VG4.2 M 1:20



Most
VG4.3 M 1:20



Most
VG4.4 M 1:20



V 32 izometričen pogled



V 32 Pogled 1 M1:10

V 32 Pogled 3 M1:10

V 33 izometričen pogled



V 33 Pogled 1 M1:10

V 33 Pogled 3 M1:10

V 34 izometričen pogled



V 34 Pogled 1 M1:10



V 34 Pogled 3 M1:10



Dimenzija vijaka	Kvaliteta vijaka	Sila prednapetja Fp,C
M16	10.9	110 kN
M18	10.9	134 kN
M20	10.9	172 kN
M22	10.9	212 kN

Vsi vijačni sklopi morajo biti v skladu s standardom SIST EN 14399!

Vsi vijaki so visokovredni vijaki sistema HV, skladno s standardom SIST EN 14399-4. Pri vsakem vijaku je potrebno uporabiti tudi dve podložki: pod matico (SIST EN 14399-5), ter pod glavo vijaka (SIST EN 14399-6)!

Vse zakovice morajo biti skladne s standardom DIN 124, ter natezne trdnosti fur=400Mpa!

Ves material pločevin in profilov je kvalitete S235 J2!

DISPOZICIJA VOZLIŠČ



OPOMBA:
Enaka rešitev kot na prikazani risbi"Sanacija vozlišča GORVODNO 4" velja še za v dispoziciji vozlišč prikazana vozlišča!

SKUPAJ ZA OBA NOSILCA: 2x4=8 takih vozlišč!

OPOMBE:
1. Mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu
2. Pri izdelavi jeklene konstrukcije upoštevati tudi ostalo projektno dokumentacijo (gradbeni načrti, arhitekturno dokumentacijo, načrti temelja)
3. Jekleno konstrukcijo izdelati v skladu z EN 1090-2 v EXC2 razredu.
4. Varjenje se izvaja v razredu C po EN ISO 5817
5. Če ni drugače označeno na risbi, se:
   - Vse kotne vare izvede zaključeno, obojestransko v velikosti 0,5xtmin, enostransko varjeno v velikosti 0,7xtmin
   - vse sočelne prevarjeno.
6. Varjenec izdelati po EN ISO 13920, v toleračnem območju B in G.

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 BREŽICE			Lokacija :	BREŽICE		
Projektant:	SPIT GRADBENI INŽENIRING d.o.o. Vojkova cesta 19, Solkan IDENT. ŠT.: IZS - 0893			Objekt:	MOST ČEZ SAVO V BREŽICAH		
				Vsebina / Naslov risbe:	NAČRT SANACIJE MOSTU Sanacija vozlišča GORVODNO 4		
	Ime in Priimek:	id. št.	podpis/datum:	3/1- NAČRTI GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI			
odg. vodja projekta (OVP)	mag. Miran Lozej univ.dipl.inž.grad.	G-0378					
odg. projektant	mag. Miran Lozej univ.dipl.inž.grad.	G-0378		Faza projekta: PZI	Merilo: M 1:25, 20, 10	Datum: november 2016	
projektant	Matija Brecelj univ.dipl.inž.grad.	G-3953		Št. projekta: 153-15/16	Št. načrta: 153-15/16	List: J4	
projektant				št. odseka ..	arhivska št.	faza/objekt ..	šifra risbe ..