

MONTAŽNE SCHEME; fazonski kosi in armature PN16

OBJEKT: VODOVOD PLOČNIK OBREŽJE – II. FAZA

Schema montaže	Ozn.	Naziv	Mere	Kol.
	1 2 3	BAIO stop – NL MMB kos – BAIO sistem ZRAČNIK – BAIO sistem PODLOŽNA PLOŠČA NL CESTNA KAPA OZNAČNA TABLICA DROG FeZn	DN100 DN100/80 DN80 ZR ZR, ø300 ZR ø50–2500	2 1 1 1 1 1 1
PRIKLJUČKI SEKUNDARNIH VODOV – 4 kosov Opomba: dimenzije obstoječih sekundarnih vodov niso znane. Dimenzija priključnega kosa se določi dejanski dimenziji cevi ob gradnji.	1 2	navrtni zasun za NL100 cev priključni kos za PE cev VGRADNA GARNITURA PODLOŽNA PLOŠČA NL CESTNA KAPA	ZAK46 art.245 ZAK46 art.616 TELESKOPSKA Z ø200	1 1 1 1 1
HIŠNI PRIKLJUČKI – 7 kosov Opomba: dimenzije obstoječih sekundarnih vodov niso znane. Dimenzija priključnega kosa se določi dejanski dimenziji cevi ob gradnji.	1 2	navrtni zasun za NL100 cev priključni kos za PE cev VGRADNA GARNITURA PODLOŽNA PLOŠČA NL CESTNA KAPA	ZAK34 art.245 ZAK34 art.616 TELESKOPSKA Z ø200	1 1 1 1 1
PREVEZAVA NA PREDHODNI ODSEK NA MEJI FAZNOSTI – 1 kos	1 2 3	EMS kos – BAIO sistem U kos – BAIO sistem BAIO stop – NL	DN100 DN100 DN100	1 1 1