



O B Č I N A  
**BREŽICE**

**OBČINSKA UPRAVA**

**Kabinet župana**

Številka: 843-0020/2019

Datum: 03.01.2020

Cesta prvih borcev 18  
p.p. 132  
8250 BREŽICE

Telefon: 07 6205503  
Telefax: 07 4990052

E-pošta: [obcina.brezice@brezice.si](mailto:obcina.brezice@brezice.si)  
[www.brezice.si](http://www.brezice.si)

**POROČILO O VAJI**

**»VAJA – EVAKUACIJA IZ STAVBE DOMA KULTURE BREŽICE OB POŽARU**

**2019«,**

**IZVEDENE 03.12.2019**

Izdelal:  
Roman Zakšek,  
višji svetovalec za področje zaščite in reševanja



Pripravila:  
mag. Gordana Radanovič,  
direktorica

<b>Vsebina</b>	
<b>1 UVOD .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Opredeljene točke v Sklepu o izvedbi vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2019« št. 843-0020/2019 z dne 28.11.2019 .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Obrazložitev .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Predpostavka .....</b>	<b>4</b>
<b>2. NAMEN IN CILJI VAJE.....</b>	<b>4</b>
<b>3 PODATKI O VADBENCIH IN DRUGIH SODELUJOČIH NA VAJI .....</b>	<b>4</b>
<b>4 OCENA NAČRTOVANJA IN VODENJA VAJE.....</b>	<b>5</b>
<b>4.1 Ocena načrtovanja vaje .....</b>	<b>5</b>
<b>4.2 Ocena vodenja vaje .....</b>	<b>5</b>
<b>5 UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI OZIROMA POMANKLJIVOSTI.....</b>	<b>5</b>
<b>5.1 Ugotovljene nepravilnosti ozioroma pomankljivosti s strani višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice in organizatorja Vaje .....</b>	<b>5</b>
<b>6 PREDLOGI IZBOLJŠAV IN ODPRAVE UGOTOVLJENIH POMANKLJIVOSTI .....</b>	<b>5</b>
<b>6.1 Predlogi višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice in organizatorja Vaje .....</b>	<b>5</b>
<b>7 IZKUŠNJE PRIDOBLJENE NA VAJI.....</b>	<b>5</b>

## 1 UVOD

Struktura Poročila o vaji »Vaja – evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2019« izvedene 03.12.2019 (v nadalnjem besedilu: Poročilo o vaji) je izdelano v skladu s prvim odstavkom 26. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08).

Na podlagi 16. alineje drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), sedmega odstavka 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 - GZ), smiseln uporabi Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08), 11. člena Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11), 35. člena Statuta občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) in zadnjim odstavkom šestega ter devetega poglavja Požarnega reda št. PR 056-1-09/2014, je Župan občine Brežice 28.11.2019 sprejel Sklep o izvedbi vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2019« št. 843-0020/2019 (v nadalnjem besedilu: Sklep).

### **1.1 Opredeljene točke v Sklepu o izvedbi vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2019« št. 843-0020/2019 z dne 28.11.2019**

1. Pristopi se k izvedbi vaje evakuacije iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru na naslovu Trg Jožeta Toporišiča 3 v Brežicah.
2. Vaja bo praktična, napovedana, eno urna, manjšega obsega, ki jo organizira Kabinet župana v Občinski upravi Občine Brežice, z imenom »Vaja – evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2019« (v nadalnjem besedilu: Vaja).
3. Namen Vaje je praktično usposabljanje evakuacije zaposlenih v Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Brežice, ki imajo v skladu z Najemno pogodbo št. P-0128-2012 z dne 10.05.2012 (št. zadeve 3523-0011/2012) v najemu dve pisarni ter so dnevno prisotni v stavbi, drugih najemnikov, ki se bodo slučajno znašli v prostorih stavbe ter obiskovalcev po evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih, s ciljem ugotovitev pomankljivosti obstoječega požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije ter na podlagi teh izdelava predlogov izboljšav za povečanje varnosti zaposlenih, najemnikov ter obiskovalcev, ki bodo zapisani v končni analizi Vaje in v poročilu o Vaji.
4. Za izdelavo načrta za izvedbo Vaje, izvedbo, organizacijo in logistično podporo pri izvedbi Vaje je odgovoren javni uslužbenec, Roman Zakšek na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec III za področje zaščite in reševanja v Kabinetu župana pri Občinski upravi Občine Brežice.
5. Vodja Vaje je direktorica Občinske uprave Občine Brežice, Gordana Radanovič.
6. Vadbenci oziroma dejavniki udeleženci Vaje bodo vsi zaposleni v Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Brežice, zaposleni v Občinski upravi

Občine Brežice kot obiskovalci in ostali najemniki, ki se bodo v trenutku vaje znašli v stavbi Doma kulture Brežice.

7. Za opazovanje in ocenjevanje Vaje se v skladu z drugim odstavkom 22. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami povabi kot strokovnjak s področja, ki se preverja na Vaji, predstavnik podjetja POSAVC d.o.o., Levstikova ulica 2/a, 8250 Brežice.

8. Stroške sodelovanja na Vaji krije vsaka udeležena organizacija zase.

9. Vaja se bo izvedla v torek, 03.12.2019 ob 13:00. uri.

10. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.

## **1.2 Obrazložitev**

V skladu s sedmim odstavkom 35. člena Zakona o varstvu pred požarom, 11. členom Pravilnika o požarnem redu in zadnjim odstavkom šestega ter devetim poglavjem Požarnega reda št. PR 056-1-09/2014, morajo lastniki ali uporabniki objektov v katerih se zbira več ljudi, najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru.

## **1.3 Predpostavka**

Vaja se je izvedla v skladu z Načrtom za izvedbo vaje »Vaja – evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2019« št. 843-0020/2019 z dne 02.12.2019 s predpostavko, da je v enem izmed prostorov v stavbi Doma kulture Brežice z višjim požarnim tveganjem, na odru dvorane zagorela zavesa zaradi dotrajane električne napeljave.

## **2. NAMEN IN CILJI VAJE**

Namen Vaje je bil praktično usposabljanje evakuacije zaposlenih v Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Brežice, ki imajo v skladu z Najemno pogodbo št. P-0128-2012 z dne 10.05.2012 (št. zadeve 3523-0011/2012) v najemu dve pisarni ter so dnevno prisotni v stavbi, drugih najemnikov, ki se bodo slučajno znašli v prostorih stavbe ter obiskovalcev po evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih, s ciljem ugotovitev pomankljivosti obstoječega požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije ter na podlagi teh izdelava predlogov izboljšav za povečanje varnosti zaposlenih, najemnikov ter obiskovalcev, ki bodo zapisani v končni analizi Vaje in v Poročilu o vaji.

## **3 PODATKI O VADBENCIH IN DRUGIH SODELUJOČIH NA VAJI**

V Vaji je sodelovalo 48 zaposlenih v Občinski upravi Občine Brežice, 2 zaposleni pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Brežice, 24 študentk in študentov Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 2 predavateljici ter 1 predvajalec filma.

## **4 OCENA NAČRTOVANJA IN VODENJA VAJE**

### **4.1 Ocena načrtovanja vaje**

Vajo je načrtoval, organiziral in logistično podprt v skladu s Pravilnikom o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Sklepa javni uslužbenec, Roman Zakšek na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec za področje zaščite in reševanja v Kabinetu župana Občinske uprave Občine Brežice.

Zaradi dvojne vloge Romana Zakška v načrtovanju Vaje in ocenjevanju, ocena načrtovanja vaje ni podana.

### **4.2 Ocena vodenja vaje**

Vajo je v skladu s Sklepom in Pravilnikom o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vodila mag. Gordana Radanovič.

Vodenje vaje se oceni z oceno »odlično«.

## **5 UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI OZIROMA POMANKLJIVOSTI**

### **5.1 Ugotovljene nepravilnosti oziroma pomankljivosti s strani višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice in organizatorja Vaje**

Razen tega, da v stavbi ni javljalnikov požara ostalih nepravilnosti in pomankljivosti ni ugotovljenih.

## **6 PREDLOGI IZBOLJŠAV IN ODPRAVE UGOTOVLJENIH POMANKLJIVOSTI**

### **6.1 Predlogi višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice in organizatorja Vaje**

V stavbo bi bilo potrebno na ustrezno mesto namestiti javljalnike požara.

Obrazložitev: Namestitev javljalnikov požara bi omogočilo trenutno opozarjanje uporabnikov stavbe na nevarnost požara.

## **7 IZKUŠNJE PRIDOBILJENE NA VAJI**

Po izvedeni vaji so bogatejši za izkušnje vsi zaposleni v Občinski upravi Občine Brežice, v Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Brežice, študentke in študenti ter predavateljici Fakultete za turizem Univerze v Mariboru.