

Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
E-naslov: obcina.brezice@brezice.si
Tel.: +385 (0)7 620 5500
Spletna stran: www.brezice.si

Št. javnega naročila: JN 4-2020

Zadeva: 4304-3/2020

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila po postopku:
Odprti postopek

Predmet javnega naročila:

IZGRADNJA VRTCA V ARTIČAH
(Portal javnih naročil, št.: JN001160/2020-B01)

Dodatna pojasnila odgovorov podanih na Portalu javnih naročil

Datum prejema: 13.03.2020 09:33

neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,

tlakovci Podlesnik, ki so navedeni v popisu, niso več v njihovi ponudbi. Prosimo za popravek, da se lahko ponudi tlakovce, ki so na voljo.

Lp

ODGOVOR

Kot izhaja iz post. II.6.2 – gre za bet. plošče ali tlakovce, primerne za pohodne površine torej dobavitelj ni ključen; lahko je kateri koli, pomemben je le izgled npr. kot



ali npr. kot dobavitelj Oblak, linija Premium, tip Ferrara



ali enakovredno.

Datum prejema: 12.03.2020 08:03

neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani!

Naročnika prosimo za detajl konstrukcijske dilatacije po spodnjem opisu in ga hkrati opozarjamo, da naj ponovno preveri ustreznost le-te. Po naših izkušnjah je potreba po tako močno projektirani dilataciji (cena je zelo visoka!!) nepotrebna in neekonomična!


B2.5 "Kompletna dobava in vgradnja konstrukcijski dilatacijski profil:
MIGUA Migutan REIHE FP 130/60 NI
vgrajen po tehničnih specifikacijah proizvajalca!

Na stiku s tlakom zapolnjeno s cement-akrilatno malto!
Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
" m1 120,00


ODGOVOR


Predvidena je vgradnja dilatacijskega profila kot npr. ali enakovredno MIGUA Migutan REIHE FP 130/60 NI, v tlaku v dilataciji hodnika.

V popisu je ugotovljena napaka v količini. Ni 120 m dilatacije, ampak 3 m.



Glede na predvideno obremenjenost prostora se lahko uporabi dilatacijski profil kot npr. ali enakovredno MIGUA ESG 33:



 Datum prejema: 10.03.2020 12:10

označi kot odgovorjeno

Spoštovani!
Prosimo še za detjal senčila - JADRO.

ODGOVOR

Predvideno je senčilo kot npr. ali enakovredno izdelku potencialnega dobavitelja Senčila Medle, Sončno jadro, ki se razvija po žici.

Senčilo mora zasenčiti teraso velikosti 7,7 x 3 m. Predvidena je montaža 5 takšnih senčil, k 5 igralnicam v pritličju.

Sončno jadro je lahke konstrukcije z visoko obstojnostjo ob vetru in dežju. Jadro je samostoječe, na eni strani fiksirano na objekt. Ob neuporabi se jadro povsem zviže.

Platno mora biti izdelano iz visoko vzdržljivega poliestra s poliuretansko prevleko, robovi ojačani s trakom iz steklenih vlaken. Material mora biti odporen na dež in veter ter omogočati enostavno čiščenje.

Izdelek kot npr. ali enakovredno Senčila Medle, Sončno jadro

