

Številka: 2020 - 011

Datum: 23.12.2020

Podjetje Elektronik Kranjc d.o.o. na podlagi 9. in 12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Ur. list RS št. 60/2013) 50a. 1. odstavek, 12. člena Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 36/2008), Koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice z dne 18.03.2016, 2. odstavkom 1. in 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku ZUP (Ur. list RS, št. 24/06 s spremembami) ter vloge stranke **Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice** za njo po pooblastilu **Dromos d.o.o., Podbreg 2, 5220 Tolmin**, izdaja naslednje:

MNENJE 2020-011

upravljavca infrastrukture javne razsvetljave

Investitorju **Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice** se daje **pozitivno mnenje** k projektu za objekt: »**Izgradnja oz. rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790**« vrsta projektne dokumentacije: **(IZP) idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev**; za gradnjo: **novogradnja – novozgrajen objekt; rekonstrukcija**; št. projekta: **D145**; št. načrta: **D145-2020-JR**; vrsta načrta: **3-Načrt s področja elektrotehnike**; datum izdelave projektne dokumentacije: **december 2020**.

O b r a z l o ž i t e v:

Dromos d.o.o., Podbreg 2, 5220 Tolmin je po pooblastilu **Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice**, dne 16.12.2020 podjetje Elektronik Kranjc d.o.o., kot upravljavca infrastrukture javne razsvetljave, zaprosil za izdajo mnenja k projektu za objekt: »**Izgradnja oz. rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790**« vrsta projektne dokumentacije: **(IZP) idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev**; za gradnjo: **novogradnja – novozgrajen objekt; rekonstrukcija**; št. projekta: **D145**; št. načrta: **D145-2020-JR**; vrsta načrta: **3-Načrt s področja elektrotehnike**; datum izdelave projektne dokumentacije: **december 2020**.

Vlogi je bila priložena projektna dokumentacija, določena v 1. odstavku 50. člena ZGO-1:

- **(IZP) idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev**
- Pooblastilo

Investitor se je dolžan ravnati v skladu s »projektnimi pogoji« upravljavca infrastrukture javne razsvetljave.

1. Investitor je dolžan pred pričetkom zemeljskih del pri Elektronik Kranjc d.o.o. naročiti označitev obstoječih kablov javne razsvetljave, če potekajo po obravnavanem območju, obstoječe kable javne razsvetljave je potrebno ustrezno zaščititi oziroma jih prestaviti.
2. Če se izvajalec pri izkopih naleti na kable javne razsvetljave, ki niso vrisani v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati upravljavca infrastrukture javne razsvetljave.

3. Izkopi v bližini kablov javne razsvetljave je potrebno izvajati samo z ročnim izkopom pod nadzorom upravljavca javne razsvetljave. Minimalni horizontalni odmik kanalizacije od kablov javne razsvetljave je 1 m, minimalni vertikalni odmik pa 0,5 m.
4. Križanja kanalizacije z kabli javne razsvetljave se izvede tako, da kanalizacija poteka pod kablom javne razsvetljave. Kable javne razsvetljave je potrebno na mestu križanja položiti v mapitel cev, dolžine minimalno 1,5 m na vsako stran križanja. V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati detalje križanja kabla javne razsvetljave in kanalizacije.
5. V kolikor ni mogoče zagotoviti zgoraj navedenih pogojev, bo potrebno na stroške investitorja prestaviti obstoječe kable javne razsvetljave in ostalo infrastrukturo javne razsvetljave.
6. V primeru poškodb na kablji javne razsvetljave in ostali infrastrukturi, zaradi posega v prostor, krije stroške sanacije le teh investitor. O vseh poškodbah je potrebno obvestiti upravljavca infrastrukture javne razsvetljave.
7. Upravljavec infrastrukture javne razsvetljave ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala na obstoječi infrastrukturi, zaradi gradnje po navedenem projektu.
8. Upravljavcu mora biti omogočen dostop do infrastrukture javne razsvetljave. V kolikor je po realizaciji gradnje, v neposredni bližini infrastrukture javne razsvetljave, brez soglasja upravljavca posajeno drevje in grmičevje ali pomožni oziroma začasni objekti, upravljavec infrastrukture javne razsvetljave zaradi popravila zadevne infrastrukture, ne krije stroškov morebitnih poškodb.
9. Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati:
 - Zakon o varstvu pri delu (Ur. list RS št. 56/99, s sprem.)
 - Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. list RS št.29/92)
 - Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS št. 101/04)
10. Investitor je dolžan zagotoviti evidentiranje sprememb na gospodarski javni infrastrukturi in vnos podatkov sprememb v občinski kataster javne razsvetljave ter vpis novozgrajene oziroma rekonstruirane infrastrukture v uradne evidence.

Upravljavec infrastrukture javne razsvetljave ugotavlja, da je gradnja v skladu z zakonodajo, ki zadeva gospodarsko infrastrukturo javne razsvetljave. V projektni dokumentaciji mora biti v skladu s predpisi in normativi obravnavana cestna razsvetljava in zajemati zgoraj navedene projektne pogoje. **Soglasodajalec daje pozitivno mnenje.**

Elektronik Kranjc d.o.o.Jože Kranjc
direktor **elektronik**
KRANJEC D.O.O.
Cesta prvih borcev 41, Brežice