OBČINA BREŽICE
Prejeto: 09 07 2026
Sig. z.: | Številka | Pril
602 | 3505-4/25 | 1
23

Omrežje in infrastruktura
Operativa dostopovnih omrežij
Telekomunikacijsko kabelsko omrežje
TKO osrednja Slovenija 2
Jamova ulica 15a, 3000 Celje

TelekomSlovenije

OBEG157009

09292026070600208

OBČINA BREŽICE
CESTA PRVIH BORCEV 18

8250 BREŽICE

Številka: 159502-CE-19043-SH
Vaš znak: 3505-4/2025
Datum: 6.7.2026

Zadeva: Smernice, pogoji k OPPN stanovanjska soseska CHOLEWA

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) izdaja na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja (OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 BREŽICE), naslednje:

SMERNICE, POGOJE k OPPN stanovanjska soseska CHOLEWA.

Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja Telekom Slovenije d.d., ki potekajo preko OPPN. Za pridobitev točnih podatkov o trasnih potekih TK vodov Telekom Slovenije d.d. je potrebno posredovati pisno prošnjo na : Oddelek dokumentacije kabelskega omrežja Novo mesto, dko.nm@telekom.si. Glede na pozidavo oz. komunalno ureditev je potrebno izdelati ustrezen načrt zaščite in prestavitve ogroženih tras TK omrežja.

Za predvidene pozidave je potrebo predvideti novo telekomunikacijsko omrežje z navezavo na obstoječe optično omrežje Telekoma Slovenije. Navezava se izvede na obstoječi TK kabelski jašek, ki se nahaja na JV delu OPPN. V telekomunikacijskih kabelskih ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez soglasja Telekom Slovenije d.d.. Za trase novih telekomunikacijskih vodov naj se do vsakega objekta predvidi kabelska kanalizacija s PEHD 2x fi 50mm cevmi in jaški iz BC fi 80 cm.

Projekt TK priključka na javno TK omrežje se izdela v fazi izdelave PGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov. Tehnično rešitev za zaščito in/ali prestavitev omrežja elektronskih komunikacij (tehnično poročilo, situacijo v DWG formatu ter ovrednoten popis del) je potrebno posredovati v pregled in potrditev skrbniku TK omrežja Telekom Slovenije d.d.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Damjan Krašovec, tel.: 07 373 7253, e-pošta: damjan.krasovec@telekom.si

Lep pozdrav!

Pripravil:
Srečko Hudoklin

Žig: TelekomSlovenije, d.d.

Vodja TKO osrednja Slovenija 2
Samo Vehovar

V vednost: naslov, arhiv