

Vprašanja:

Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, z enokomponentno belo ali rumeno barvo, ročno - 5121 ločilna prekinjena črta, bele barve, širine 12cm, raster 5_5_5 m2 150,00 Ali je tukaj napaka pri enoti? Je pravilna enota m1?

ODGOVOR: **Pravilna enota je m1**

Spoštovani, Prosimo, da vrednost postavke "Postavitev, vzdrževanje in odstranitev cestne zapore, izdelava elaborata cestne zapore in pridobitev dovoljenja za zaporo ter vsi stroški vezani na zaporo. Zapora velja za celotno izvedbo in za vsa dela dogovorjena s pogodbo." določite vi, da imamo vsi ponudniki enako vrednost.

ODGOVOR: **Cena izdelave elaborata zapore je lahko pri posameznih izdelovalcih različna, tudi gradnja bo pri nekaterih izvajalcih z več delavci na gradbišču trajala manj časa kot pa pri izvajalcih, ki bodo imeli na gradbišču manj delavcev. Določeni izvajalci bodo dela izvajali s polovično zaporo, določeni s popolno zaporo. Zato potencialni izvajalci sami ocenite čas izvedbe glede na organizacijo gradbišča in posledično strošek zapore.**

Rušenje obstoječe žive meje, dobava in zasaditev nove žive meje iz trajnic vključno z nabavo sadik, (izkopom*), zemljo (40 cm kvalitetne vrtnje zemlje), gnojili, zalivanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosu. V ceni rastlin zajeto ročno sajenje sadik. Zasaditev na razdalji 20-30cm, višina sadike minimalno 0,60m. - na parceli 4299, dolžine 25m m1 25,00 0,00 - na parceli 3628, dolžine 36m m1 36,00 0,00 Prosim za podatek o sorti rastlin in višini sadik.

ODGOVOR: **Za zazelenitev se upošteva lovorikovec, višina sadike 50cm.**

Prosim za objavo detajla za zidove. Prav tako prosim za sliko ograj: 1. ograja iz AB zidu in stebričkov, oblaganje s kamnom (na parcelni številki 3628) 2. ograja iz kamnitih blokov z vmesnimi jeklenimi stebri na parcelni številki 4301 3. lesena ograja na parcelni številki 4306 Hvala.

ODGOVOR: **Vse potrebne dimenzije zidov so definirane v popisih del, slike ograj prilagamo.**

1. ograja iz AB zidu in stebričkov, oblaganje s kamnom (na parcelni številki 3628)
Prilagam fotografije obstoječe ograje! Levo



Desno!



2. ograja iz kamnitih blokov z vmesnimi jeklenimi stebri na parcelni številki 4301

ograja iz kamnitih blokov (kapa iz bet. blokov) z vmesnimi jeklenimi stebri in lesenim polnilom na parceli 5570/1 glej priloženo fotografijo obstoječe ograje!



3. lesena ograja na parcelni številki 4306, **priložena fotografija.**



Dobava in vgradnja jaškov iz arm. bet. cevi, komplet z AB ploščo (obročem za vgradnjo pokrova), z izdelavo mulde v cem.malti 1:2 ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve. a - jašek DN 800 meteorna 9 kos, globina do 1,50m m1 14,00 0,00 Ali morajo biti jaški iz AB cevi ali so lahko navadne betonske cevi?

ODGOVOR: **Jaški morajo biti iz AB cevi! Pravilen podatek je 4 kosi, 2 kosa fi 80cm, globine od 1,0 do 1,50m in dva kosa fi 100cm, globine od 1,50 do 2,00m je pravilen podatek.**

"Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov dim. 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve, " a - razred D (400 kN) kos 5,00 0,00 Predvidenih je 5 LTŽ pokrovov, medtem ko imamo 9 jaškov. Kje so preostali pokrovi?

ODGOVOR: **Pravilen podatek je 4 kosov LTŽ pokrovov.**